

27 DE OCTUBRE DE 2022



Centro Nacional
de Despacho

INFORME SEMANAL ASEP

SEMANA 42 DEL AÑO 2022

**COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN DIARIA
PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO**

Mes	Día	Generación del Sistema por Unidad Mwh		
		Pre despacho Semanal	Postdespacho	Variación
Octubre	15	34,896.50	34,201.60	1.99%
Octubre	16	31,720.10	30,608.80	3.50%
Octubre	17	36,171.10	35,383.10	2.18%
Octubre	18	36,941.60	35,501.60	3.90%
Octubre	19	36,385.30	35,357.20	2.83%
Octubre	20	35,852.50	35,809.70	0.12%
Octubre	21	36,525.50	34,633.90	5.18%

**COMPARACIÓN PROMEDIO DEL COSTO MARGINAL DEL SISTEMA DIARIO
PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO**

Mes	Día	Costo Marginal del Sistema (Promedio del Día) (\$/MWh)		
		Pre despacho Semanal	Postdespacho	Variación
Octubre	15	85.08	84.60	0.57%
Octubre	16	84.91	76.90	9.43%
Octubre	17	94.85	92.40	2.58%
Octubre	18	102.74	90.50	11.91%
Octubre	19	95.33	92.90	2.55%
Octubre	20	92.77	105.80	-14.04%
Octubre	21	100.58	90.70	9.82%

**COMPARACIÓN DEMANDA NACIONAL DIARIA
PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO**

Mes	Día	Predespacho Semanal(MWh)			Postdespacho(MWh)			Variación de la Demanda Nacional
		Generación	Exportación	Demanda Nacional Estimada	Generación	Exportación	Demanda Nacional Real	
Octubre	15	34,896.50	1,284.90	33,611.60	34,201.60	761.70	33,439.90	0.51%
Octubre	16	31,720.10	676.30	31,043.80	30,608.80	206.60	30,402.20	2.07%
Octubre	17	36,171.10	640.50	35,530.60	35,383.10	869.80	34,513.30	2.86%
Octubre	18	36,941.60	640.50	36,301.10	35,501.60	810.80	34,690.80	4.44%
Octubre	19	36,385.30	640.50	35,744.80	35,357.20	1,194.90	34,162.30	4.43%
Octubre	20	35,852.50	640.50	35,212.00	35,809.70	1,017.50	34,792.20	1.19%
Octubre	21	36,525.50	640.50	35,885.00	34,633.90	968.80	33,665.10	6.19%

**COMPARACIÓN PRONÓSTICO DE EXPORTACIÓN PREDESPACHO SEMANAL
VS
PROGRAMAS DIARIOS ACEPTADOS POR EL EOR**

Mes	Día	Exportación (MWh)	
		Predespacho Semanal	Predespacho Diario
Octubre	15	1,284.80	750.61
Octubre	16	676.42	170.11
Octubre	17	648.54	856.15
Octubre	18	648.54	776.83
Octubre	19	648.54	1,174.80
Octubre	20	648.54	995.15
Octubre	21	648.54	944.05
Total		5203.94	5667.70
Variación =	-8.91%		

EVENTOS SUSCITADOS EN LA SEMANA

Mes	Día	Hora	Evento
Octubre	15	08:45	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		09:58	DISPARO , PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG8, POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN LOS CILINDROS.
		10:02	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG8.
		18:16	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
		18:22	DISPARO INTERCONEXION , CENTROAMERICA , MEXICO (S/E TAPACHULA) - GUATEMALA (S/E BRILLANTES) / LA FRECUENCIA BAJÓ A 59.714 HZ. OPERACION DEL ESQUEMA ESIM 004_OSC POR OSCILACIONES.
		18:27	SE CAMBIÓ EL BIAS REGIONAL EN EL SCADA DE 568.36 A 98.36 MW/0.1HZ DEBIDO AL DISPARO DE LA INTECONECCIÓN ENTRE MEXICO Y GUATEMALA.
		18:31	CERRADA INTERCONEXION , CENTROAMERICA , MEXICO - GUATEMALA.
		18:43	SE CAMBIÓ EL BIAS REGIONAL EN EL SCADA DE 98.36 A 568.36 MW/0.1HZ DEBIDO AL CIEERE DE LA INTECONECCIÓN ENTRE MEXICO Y GUATEMALA.
		19:08	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
		19:30	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR ALTO NIVEL EN LA DESCARGA DEBIDO A CRECIDAS EN EL RIO.
		19:30	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR ALTO NIVEL EN LA DESCARGA DEBIDO A CRECIDAS EN EL RIO.
		20:16	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		20:31	SE REGISTRO UNA DESVIACION EN EL INTERCAMBIO PROGRAMADO CON EL SER DE 123.87 MWH. EL FLUJO DE POTENCIA A TRAVES DE LAS INTERCONEXIONES LLEGO A 228.65 MW, PARA ESE MOMENTO, EL PROGRAMA ERA DE 104.77 MWH. DEBIDO A LA PERDIDA DE CARGA SENSIBLE PRODUCTO DEL DISPARO DE LA BARRA A DE 34.5 KV EN LA S/E LLANO SANCHEZ.
		20:31	DISPARO , LLANO SANCHEZ, BARRA, A, INFORMADO EL ING. CARLOS TREJOS Y EL ING. IRVIN RODRIGUEZ DE PROTECCIONES.
		20:31	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR SOBREVOLTAJE. INFORMA EL OPERADOR ALEXIS.

Octubre	15	20:31	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR SOBREVOLTAJE. INFORMA EL OPERADOR ALEXIS.
		20:31	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR SOBREVOLTAJE. INFORMA EL OPERADOR ALEXIS.
		20:31	DISPARO , LLANO SANCHEZ, LINEA, 34-115, DEBIDO A EVENTO EN LA BARRA DE 34.5 KV DE S/E LLANO SANCHEZ / SE LE INFORMÓ AL OPERADOR RAMÓN CEDEÑO.
		20:31	DISPARO , LLANO SANCHEZ, LINEA, 34-30A, DEBIDO A EVENTO EN LA BARRA DE 34.5 KV DE S/E LLANO SANCHEZ.
		20:31	DISPARO , DIVISA, LINEA, 34-30A, INFORMADO, ALEXIS MUÑOS DEL COR DE NATURGY.
		20:32	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		20:35	CERRADO(A) , DIVISA, LINEA, 34-36, A SOLICITUD DE ALEXIS MUÑOS DEL COR DE NATURGY. PARA PODER RECUPERAR CLIENTES EN LA LINEA 34-30A DESDE S/E DIVISA.
		20:38	CERRADO(A) , DIVISA, LINEA, 34-30A, A SOLICITUD DE ALEXIS MUÑOS DEL COR DE NATURGY.
		20:41	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		20:44	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		20:49	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		22:01	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		22:01	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		22:07	ENERGIZADO(A) , LLANO SANCHEZ, BARRA, A, DE 34.5 KV / INFORMA EDWIN AGUILAR QUE SE HIZO LAS RESPECTIVAS REVISIONES EN CAMPO Y NO SE ENCONTRÓ NADA FUERA DE LO NORMAL.
		22:16	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, FALLA EN EL INTERRUPTOR DE CAMPO.
		22:18	CERRADO(A) , LLANO SANCHEZ, LINEA, 34-30A, A SOLICITUD DE ALEXIS MUÑOS DEL COR DE EDEMET-EDECHI.
		22:26	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.

Octubre	16	00:06	DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, AUSENCIA DE TENSION.
		00:06	DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG2, AUSENCIA DE TENSION.
		00:31	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG2, DISPONIBLE.
		00:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, DISPONIBLE.
		10:34	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
		10:42	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
		10:52	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		10:52	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		15:20	DISPARO , LAS CRUCES, UNIDAD DE GENERACION, LCRG2, POR FALLA EN LA LINEA 34-93.
		15:20	DISPARO , LAS CRUCES, UNIDAD DE GENERACION, LCRG3, POR FALLA EN LA LINEA 34-93.
		15:20	DISPARO , LAS CRUCES, UNIDAD DE GENERACION, LCRG1, POR FALLA EN LA LINEA 34-93.
		15:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS CRUCES, UNIDAD DE GENERACION, LCRG1, DISPONIBLE.
		15:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS CRUCES, UNIDAD DE GENERACION, LCRG3, DISPONIBLE.
		15:31	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS CRUCES, UNIDAD DE GENERACION, LCRG2, DISPONIBLE.
		20:27	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
		21:02	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
Octubre	17	00:49	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-50.
		00:49	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-50.
		01:14	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		01:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.

Octubre	17	04:45	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, DISPONIBLE.
		06:19	DISPARO , BAJO DE MINA, UNIDAD DE GENERACION, BMIG3, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-90.
		06:48	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJO DE MINA, UNIDAD DE GENERACION, BMIG3, DISPONIBLE.
		07:52	DISPARO , PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG8, POR DESVIACION DE TEMPERATURA EN VARIOS CILINDROS.
		07:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG8.
		09:21	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MIRAFLORES, UNIDAD DE GENERACION, MIRG10, RUIDO EN CILINDRO 12.
		15:11	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, POR OBSTRUCCIÓN EN LAS REJILLAS. INFORMA EL OPERADOR ESPINOZA.
		15:13	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, POR OBSTRUCCIÓN EN LAS REJILLAS. INFORMA EL OPERADOR ESPINOZA.
		15:42	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, DISPONIBLE.
		15:45	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, DISPONIBLE.
		16:42	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, BONYIC, UNIDAD DE GENERACION, BONG2, PARA LIMPIEZA DE BASURA EN LA TOMA.
		17:06	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, BONYIC, UNIDAD DE GENERACION, BONG1, PARA LIMPIEZA DE BASURA EN LA TOMA.
		17:06	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, BONYIC, UNIDAD DE GENERACION, BONG3, PARA LIMPIEZA DE BASURA EN LA TOMA.
		17:17	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BONYIC, UNIDAD DE GENERACION, BONG2, DISPONIBLE.
		17:30	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BONYIC, UNIDAD DE GENERACION, BONG3, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BONYIC, UNIDAD DE GENERACION, BONG1, DISPONIBLE.
		17:46	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.
		21:02	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, DISPONIBLE.
		21:02	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.
		22:27	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG3, DISPONIBLE.
		23:31	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR FALLA EXTERNA EN LA LINEA 34-50 DE EDECHI.
		23:31	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR FALLA EXTERNA EN LA LINEA 34-50 DE EDECHI.

Octubre	17	23:44	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		23:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
Octubre	18	07:21	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PESE SOLAR, UNIDAD DE GENERACION, PESG1, DISPONIBLE.
		08:14	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, POR DESAJUSTE EN LOS ALABES. APROXIMADAMENTE 2 HORAS FUERA.
		10:25	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, UNIDAD DISPONIBLE.
		13:50	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		13:50	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		14:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG1, DISPONIBLE.
		14:05	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, DISPONIBLE.
		14:20	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MIRAFLORES, UNIDAD DE GENERACION, MIRG10.
		15:45	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, POR OBSTRUCCIÓN EN LAS REJILLAS. INFORMA EL OPERADOR ESPINOZA.
		15:45	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, POR OBSTRUCCIÓN EN LAS REJILLAS. INFORMA EL OPERADOR ESPINOZA.
		16:38	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, DISPONIBLE.
		16:39	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, DISPONIBLE.
		17:11	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION EN REJILLA.
		19:02	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG2, POR OBSTRUCCION EN LOS FILTROS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD.
		19:10	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		20:27	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, INFORMA OPERADOR QUE MARCÓ SOBREVOLTAJE PERO QUE NATURGY NO MANTUVO EVENTO EXTERNO.
		20:27	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, INFORMA OPERADOR QUE MARCÓ SOBREVOLTAJE PERO QUE NATURGY NO MANTUVO EVENTO EXTERNO.
		20:27	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, INFORMA OPERADOR QUE MARCÓ SOBREVOLTAJE PERO QUE NATURGY NO MANTUVO EVENTO EXTERNO.
		20:31	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG2, DISPONIBLE.
		20:48	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.

Octubre	18	21:06	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		23:18	DISPARO , LA POTRA, UNIDAD DE GENERACION, LAPG1, POR FALLA DE INSTRUMENTACIÓN.
		23:42	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA POTRA, UNIDAD DE GENERACION, LAPG1, DISPONIBLE.
Octubre	19	14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG1, POR BAJO VOLTAJE.
		14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG2, POR BAJO VOLTAJE.
		14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG3, POR BAJO VOLTAJE.
		14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG4, POR BAJO VOLTAJE.
		14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG5, POR BAJO VOLTAJE.
		14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG6, POR BAJO VOLTAJE.
		14:32	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG7, POR BAJO VOLTAJE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG1, DISPONIBLE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG2, DISPONIBLE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG3, DISPONIBLE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG4, DISPONIBLE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG5, DISPONIBLE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG6, DISPONIBLE.
		14:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG7, DISPONIBLE.
		15:36	DISPARO , PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG9, POR ACTIVACION DE LA PROTECCION DEL CIGUEÑAL / FALLA MECANICA.
		15:42	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG9.

Octubre	19	19:02	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, POR PROBLEMA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION.
		19:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, DISPONIBLE.
		23:17	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, POR DISPARO DEL ITC 9905 QUE ALIMENTA A LA S.E. RINCON.
		23:17	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, POR DISPARO DEL ITC 9905 QUE ALIMENTA A LA S.E. RINCON.
		23:17	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, POR DISPARO DEL ITC 9905 QUE ALIMENTA A LA S.E. RINCON.
		23:17	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, POR DISPARO DEL ITC 9905 QUE ALIMENTA A LA S.E. RINCON LARGO 2.
		23:17	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, POR DISPARO DEL ITC 9905 QUE ALIMENTA A LA S.E. RINCON LARGO 2.
		23:41	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, DISPONIBLE.
		23:49	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, DISPONIBLE.
		23:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, DISPONIBLE.
Octubre	20	00:04	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, DISPONIBLE.
		00:09	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, DISPONIBLE.
		07:58	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, FALLA EN EL SENSOR DE CÁMARA DE CARGA.
		07:58	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, FALLA EN EL SENSOR DE CÁMARA DE CARGA.
		08:04	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		08:06	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		08:17	DISPARO , PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG7, ALTA PRESIÓN EN EL CARTER DEL MOTOR.
		09:00	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG7, DISPONIBLE.
		09:38	DECLARADA, DISPONIBLE, PAN AM, UNIDAD DE GENERACION, PAMG7.
		13:47	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, FALLA EXTERNA EN LA 34-50.
		13:47	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, FALLA EXTERNA EN LA 34-50.

Octubre	20	14:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		14:10	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		15:36	DISPARO , CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG7, PROBLEMAS CON LA BOMBA BUSTER.
		16:02	DISPARO , CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG9, BAJA PRESION DE HT.
		16:05	DISPARO , CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG8, CONTROL DE POTENCIA INVERSA.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG7.
		16:09	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG9.
		16:10	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG8.
		16:23	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, CAUSA POR INFORMAR.
		16:23	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, CAUSA POR INFORMAR.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:26	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.

Octubre	20	16:27	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG4, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG5, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG6, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG7, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:27	DISPARO , EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG8, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG1, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG2, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG3, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG4, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG5, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG6, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG7, DISPONIBLE.
		16:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE SOLAR 1, UNIDAD DE GENERACION, EFSG8, DISPONIBLE.
		16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, DISPONIBLE.



Octubre	20	16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, DISPONIBLE.
		16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, DISPONIBLE.
		16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, DISPONIBLE.
		16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, DISPONIBLE.
		16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, DISPONIBLE.
		16:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, DISPONIBLE.
		16:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		16:41	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		16:47	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		17:09	DISPARO , CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG4, ALTA TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE EN LOS TURBO CARGADORES.
		17:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CATIVA, UNIDAD DE GENERACION, CATG4.
		20:24	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR FALLA EXTERNA EN LA LINEA 34-50 DE EDECHI.
		20:24	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR FALLA EXTERNA EN LA LINEA 34-50 DE EDECHI.
		20:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		20:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		22:15	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, POR OBSTRUCCION EN LA TOMA.
		22:15	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, POR OBSTRUCCION EN LA TOMA.
		22:32	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.

Octubre	20	22:32	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		23:21	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR DISPARO DEL ITC-15188.
		23:21	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DEL ITC-15188.
		23:21	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DEL ITC-15188.
		23:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		23:34	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		23:43	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		23:46	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR BAJO VOLTAJE.
		23:46	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR BAJO VOLTAJE.
		23:46	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR BAJO VOLTAJE.
		23:54	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
Octubre	21	00:00	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		00:07	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		11:15	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA LINEA 34-53 DE EDECHI.
		11:15	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA LINEA 34-53 DE EDECHI.
		11:15	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA LINEA 34-53 DE EDECHI.
		11:15	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA LINEA 34-53 DE EDECHI.
		11:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		11:19	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		11:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		11:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.



Octubre	21	12:00	DISPARO , SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, PROBLEMAS DE BAJA PRESION EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
		12:00	DISPARO , SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, PROBLEMAS DE BAJA PRESION EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
		14:43	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
		14:43	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
		15:20	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		15:24	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		15:33	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MIRAFLORES, UNIDAD DE GENERACION, MIRG9, POR ROTURA COCK VAL DEL CILINDRO 6.
		16:02	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DEBIDO A FLUCTUACION DEL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
		16:02	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DEBIDO A FLUCTUACION DEL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
		16:05	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG1, POR BAJO VOLARJE EN LA FASE A Y B EN LA RED DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG2, POR BAJO VOLARJE EN LA FASE A Y B EN LA RED DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG3, POR BAJO VOLARJE EN LA FASE A Y B EN LA RED DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG4, POR BAJO VOLARJE EN LA FASE A Y B EN LA RED DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG6, POR BAJO VOLARJE EN LA FASE A Y B EN LA RED DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG7, POR BAJO VOLARJE EN LA FASE A Y B EN LA RED DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG1, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG2, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG3, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG4, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG5, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG6, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:05	DISPARO , PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG7, POR EVENTO EN LA LINEA 34-35 DE NATURGY.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG1, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG2, DISPONIBLE.



Octubre	21	16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG3, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG4, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG6, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG7, DISPONIBLE.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG1.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG10.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG11.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG12.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG13.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG14.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG15.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG16.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG17.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG18.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG19.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG2.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG20.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG21.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG22.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG23.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG24.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG25.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG26.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG27.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG3.

Octubre	21	16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG4.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG5.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG6.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG7.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG8.
		16:13	DISPARO , SOLAR POCRI, UNIDAD DE GENERACION, POCG9.
		16:22	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MIRAFLORES, UNIDAD DE GENERACION, MIRG9.
		16:32	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		16:34	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		16:39	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DEBIDO A FLUCTUACION DEL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
		16:39	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DEBIDO A FLUCTUACION DEL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
		17:00	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG1, SE MANTIENE EN LIBRANZA DE EMERGENCIA.
		17:00	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, SE MANTIENE EN LIBRANZA DE EMERGENCIA.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG1, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG2, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG3, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG4, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG5, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG6, DISPONIBLE.
		17:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PARIS, UNIDAD DE GENERACION, PRIG7, DISPONIBLE.
		17:46	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		17:50	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		18:08	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, FALLA EN EL REACTIVO.
		18:08	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG1, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION.
		18:08	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION.
		18:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

Octubre	21	18:28	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG1, DISPONIBLE.
		18:28	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		18:56	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION.
		20:27	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, MONTE LIRIO, UNIDAD DE GENERACION, MLIG1, DISPONIBLE.
		21:31	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG1, POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
		21:31	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG2, POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
		21:31	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
		21:31	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-62.
		21:31	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-62.
		21:31	DISPARO , LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-63.
		21:31	DISPARO , LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-63.
		21:31	DISPARO , CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:31	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.
		21:31	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.
		21:31	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		21:32	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:32	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:32	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:32	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:32	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:32	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		21:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG1, DISPONIBLE.
		21:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, DISPONIBLE.
		21:42	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG2, DISPONIBLE.
		21:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		21:47	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.

Octubre	21	21:47	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		21:47	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		21:49	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG1, DISPONIBLE.
		21:49	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		21:50	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.
		21:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.
		22:00	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		22:08	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
		22:10	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.
		22:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG1, DISPONIBLE.
		22:16	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, DISPONIBLE.
		22:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG1, DISPONIBLE.
		22:21	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG2, DISPONIBLE.
		23:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.

EFEECTO DE LOS EVENTOS SOBRE LOS POSTDESPACHOS

Mes	Día	Predespacho Diario luego de Evento(MWh)		Postdespacho(MWh)		Variación CMS	Variación Generación
		CMS	Generación	CMS	Generación		
Octubre	15	84.04	34,337.20	84.60	34,201.60	-0.67%	0.39%
Octubre	18	150.05	36,741.90	90.50	35,501.60	39.69%	3.38%
Octubre	19	114.96	36,816.00	92.90	35,357.20	19.19%	3.96%

Notas:

El redespacho del 15 de octubre contempla la disponibilidad de la C.H. San Andrés a partir de las 15:00 horas.

El redespacho del 18 de octubre actualiza la disponibilidad de la unidad de generación G10 de Miraflores (ACP).

El predespacho actualizado del 19 de octubre actualiza la generación en prueba bajo libranza, de la Central Solar Jagüito.