

GENERALES				
Fecha Inicial	03-abr.-2021	14:01:00	Tipo de Evento	DISTRIBUCIÓN
Fecha Final	03-abr.-2021	14:55:00		
Duración del Evento	00:54:00			

EQUIPOS AFECTADOS		
34-19 - EDECHI	BDTG1 - BAJOS DEL TOTUMA	MMOG1 - MACHO DE MONTE
PAAG1 - PASO ANCHO	PAAG2 - PASO ANCHO	

AGENTES INVOLUCRADOS	
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A.	Empresa de Energía y Servicios de Panamá, S.A.
Empresa Nacional de Energía, S. A.	Paso Ancho Hydro Power

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
- Apertura del interruptor 3A12, asociado a la línea 34-19 en Subestación El Porvenir ; salida de las unidades de las centrales Bajos del Totuma y Paso Ancho; salida de la unidad G1 de la central Macho de Monte.

ÁREA AFECTADA
- Usuarios de EDECHI conectados a la línea 34-19.

CAUSA
Por Informar

ENERGÍA NO SERVIDA
0.01

PROTECCIONES
Por Informar

ALARMAS
- No están disponibles.

POTENCIA REAL		ALGARROB	4.08	CONCEPCIC	2.20	LA ESTRELI	23.96	P. NORTE	2.20	SOL DE DA\	6.54
RESERVA	217.88	ANGELES S	8.78	COSTA NOF	185.44	LA POTRA	8.03	P. SUR	2.20	SOL REAL	8.29
CARGA	1,504.00	BAITUN	3.68	DIVISA SOL	7.28	LCRUCES	0.85	PANAM	-0.01	SOLAR BUG	0.48
INTERCAMBIO	-34.72	BAJO MINA	29.31	DOLEGA	1.73	LORENA	7.98	PANCHO	0.00	SOLAR CAL	4.18
Desde Centroamérica		BAJO TOTU	2.21	DSOLAR	7.19	LOS VALLE	0.00	PARIS S	6.76	SOLAR CHII	7.92
		BARRO BLA	7.85	EL ALTO	12.37	MACANO	1.68	PED 1	0.03	SOLAR COC	8.91
		BAYANO	0.00	EL ESPINAL	2.26	MARANION	17.06	PED 2	0.03	SOLAR DON	7.90
		BEJUCO SC	0.88	EL FRAILE	0.43	MENDRE	5.70	PLANETAS	0.37	SOLAR LOS	8.78
		BLM	0.00	ESTI	33.18	MENDRE 2	2.46	PLANETAS	2.20	SOLAR PAR	6.76
		BLMCA	0.00	FARALLON	4.81	MILTON SOI	6.50	PORG1	30.20	SOLAR PEN	119.94
		BONYIC	31.91	FORTUNA	101.52	MIRG10	0.00	PRUDENCIA	12.89	SOLAR POC	14.79
		BUGABA1	0.25	FRAILE	6.12	MIRG2	0.00	RP490	4.72	TERMOCOL	0.00
		BUGABA2	0.60	GUALACA	6.90	MIRG5	0.00	RV1	50.60	VISTA ALEC	6.42
		CATIVA	0.32	IKAKO	8.25	MIRG9	0.00	RV2	47.04	YEGUADA	2.61
		CHANGUINC	212.50	IKAKO 1	7.92	MLIRIO	0.00	S. COCLE	8.91	ZONA F. A.	0.00
		COBRE PAN	150.11	IKAKO 2	8.05	MMONTE	0.04	SALSIPUED	6.57		
		COCHEA	5.97	IKAKO 3	7.98	N. CHAGRE	52.90	SARIGUA	0.50		
		COCLE SOL	0.00	LA CUCHILL	1.61	N. CHAGRE	40.49	SLORENZO	4.91		

POTENCIA REACTIVA		ALGARROB	0.00	CONCEPCIC	0.00	LA ESTRELI	0.10	P. NORTE	-0.05	SOL DE DA\	0.00
		ANGELES S	0.00	COSTA NOF	26.74	LA POTRA	1.60	P. SUR	0.01	SOL REAL	0.39
		BAITUN	-2.09	DIVISA SOL	0.32	LCRUCES	0.05	PANAM	0.08	SOLAR BUG	0.06
		BAJO MINA	-4.13	DOLEGA	0.00	LORENA	-0.51	PANCHO	0.00	SOLAR CAL	0.00
		BAJO TOTU	0.19	DSOLAR	-0.28	LOS VALLE	0.03	PARIS S	-0.62	SOLAR CHII	1.60
		BARRO BLA	0.18	EL ALTO	0.39	MACANO	-0.02	PED 1	-0.13	SOLAR COC	0.00
		BAYANO	0.00	EL ESPINAL	-0.05	MARANION	-2.10	PED 2	-0.08	SOLAR DON	-0.15
		BEJUCO SC	0.00	EL FRAILE	0.00	MENDRE	-0.05	PLANETAS	0.00	SOLAR LOS	0.00
		BLM	0.09	ESTI	-0.09	MENDRE 2	0.28	PLANETAS	-0.54	SOLAR PAR	-0.62
		BLMCA	0.12	FARALLON	0.05	MILTON SOI	0.31	PORG1	-2.00	SOLAR PEN	7.09
		BONYIC	-0.03	FORTUNA	0.00	MIRG10	-0.02	PRUDENCIA	-1.24	SOLAR POC	0.11
		BUGABA1	0.00	FRAILE	1.14	MIRG2	0.00	RP490	-0.10	TERMOCOL	0.02
		BUGABA2	0.00	GUALACA	-0.23	MIRG5	-0.01	RV1	-6.68	VISTA ALEC	0.30
		CATIVA	0.51	IKAKO	0.00	MIRG9	-0.25	RV2	0.01	YEGUADA	0.05
		CHANGUINC	0.00	IKAKO 1	0.00	MLIRIO	0.00	S. COCLE	0.00	ZONA F. A.	0.00
		COBRE PAN	17.88	IKAKO 2	0.00	MMONTE	0.04	SALSIPUED	1.60		
		COCHEA	-0.08	IKAKO 3	0.00	N. CHAGRE	-2.35	SARIGUA	0.00		
		COCLE SOL	0.00	LA CUCHILL	0.00	N. CHAGRE	-0.30	SLORENZO	-0.04		

OBSERVACIONES
- La unidad de la central Bajos del Totuma quedo disponible a las 14:20 horas.
- La unidad G1 de la central Paso Ancho quedo disponible a las 14:20 horas; la unidad G2, a las 14:22 horas.
- La unidad G1 de la central Macho de Monte quedo disponible a las 14:55 horas.

INFORMACIÓN SOLICITADA	
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.3.1.
Empresa de Energía y Servicios de Panamá, S.A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Paso Ancho Hydro Power	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.
Empresa Nacional de Energía, S. A.	- Remitir el informe correspondiente al evento, el mismo deberá incluir lo solicitado en el numeral MIE.6.4.1.

INFORMACIÓN RECIBIDA



CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Operaciones / Seguridad Operativa

Informe Preliminar de Evento

Evento N°

171

Jenniffer Speid
Seguridad Operativa