



LISTADO DE EVENTOS QUE NO IMPLICAN INFORME PRELIMINAR DE EVENTO (IPE)

ABRIL 2020\*

ITEM	CENTRAL	EQUIPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CAUSA
1	MACANO	MACG1	abr/01/2020 05:08	abr/01/2020 05:13	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO
2	BOCALATUN	RP4G2	abr/01/2020 05:14	abr/01/2020 05:36	POR PERDIDA DE SINCRONISMO.
3	BOCALATUN	RP4G2	abr/01/2020 06:27	abr/01/2020 06:40	POR PERDIDA DE SINCRONISMO.
4	EL FRAILE	EFRG3	abr/01/2020 07:27	abr/01/2020 08:35	POR DISPARO DEL INT - 15188
5	BUGABA 2	BU2G3	abr/01/2020 08:07	abr/01/2020 08:35	FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
6	EL FRAILE	EFRG3	abr/02/2020 01:41	abr/02/2020 01:53	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. OPERADOR CONSULTÓ CON EL COR DE NATURGY Y NO REPORTARON EVENTOS.
7	EL FRAILE	EFRG3	abr/02/2020 06:46	abr/02/2020 08:39	POR DISPARO DEL ITC-15188.
8	BUGABA 1	BU1G3	abr/02/2020 12:20	abr/02/2020 12:29	POR FALLA DE REACTIVO
9	BUGABA 1	BU1G3	abr/02/2020 12:34	abr/02/2020 12:43	FALLA DE REACTIVO
10	BUGABA 1	BU1G3	abr/02/2020 12:45	abr/02/2020 12:52	FALLA DE REACTIVO
11	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/02/2020 18:01	abr/03/2020 13:02	POR ALTA TEMPERATURA DE ACEITE EN LA UNIDAD OLEODINAMICA
12	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/03/2020 01:36	abr/03/2020 02:51	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 1T4A (LINEA 34-70).
13	EL FRAILE	EFRG3	abr/03/2020 05:36	abr/03/2020 05:42	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE A.
14	PAN AM	PAMG6	abr/04/2020 00:22	abr/04/2020 00:41	POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE.
15	MACANO	MACG1	abr/04/2020 01:37	abr/04/2020 01:41	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
16	LAS PERLAS NORTE	LPNG1	abr/04/2020 01:37	abr/04/2020 01:53	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA32 DE S.E. BOQUERON 3.
17	LAS PERLAS SUR	LPSG1	abr/04/2020 01:37	abr/04/2020 02:18	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA32 DE S.E. BOQUERON 3.
18	PAN AM	PAMG6	abr/04/2020 01:53	abr/04/2020 02:24	POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE.
19	PAN AM	PAMG6	abr/04/2020 03:19	abr/04/2020 03:48	POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE.
20	EL FRAILE	EFRG3	abr/04/2020 03:39	abr/04/2020 03:46	POR FALLA INTERNA DEL GENERARDO SOBRE CORRIENTE
21	LAS PERLAS SUR	LPSG1	abr/04/2020 10:21	abr/04/2020 10:28	POR BAJO NIVEL
22	PANDO	PDOG2	abr/04/2020 10:36	abr/04/2020 11:07	FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
23	EL FRAILE	EFRG3	abr/04/2020 21:16	abr/04/2020 21:26	POR SOBRE CORRIENTE EN LA FASE A Y C
24	MACANO	MACG1	abr/05/2020 06:01	abr/05/2020 06:05	POR FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE.
25	SAN ANDRES	SAAG1	abr/05/2020 10:48	abr/06/2020 10:15	SENSOR DE ALTA TEMPERATURA.
26	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/05/2020 12:26	abr/05/2020 14:29	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
27	LAS PERLAS SUR	LPSG1	abr/05/2020 15:40	abr/05/2020 15:46	POR BAJO NIVEL EN EL TANQUE DE CARGA.
28	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/05/2020 21:57	abr/06/2020 00:41	POR DISPARO DE LA LINEA 34-70 Y EL INT 1T4A.
29	LOS PLANETAS I	LP1G2	abr/06/2020 17:51	abr/06/2020 18:14	POR BAJO NIVEL EN CAMARA DE CARGA. INFORMO LA PLANTA
30	LOS PLANETAS I	LP1G3	abr/06/2020 17:51	abr/08/2020 10:00	POR BAJO NIVEL EN CAMARA DE CARGA. INFORMO LA PLANTA
31	EL FRAILE	EFRG3	abr/06/2020 21:04	abr/06/2020 21:19	POR SOBRE CORRIENTE EN LA FASE *C*
32	EL FRAILE	EFRG3	abr/06/2020 22:37	abr/06/2020 22:50	POR SOBREVOLTAJE EN LA RED. EL COR DE NATURGY LE INFORMA AL OPERADOR QUE SE DEBIÓ A UN EVENTO EN LA LINEA 34-36.
33	EL FRAILE	EFRG3	abr/07/2020 01:35	abr/07/2020 01:43	POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL
34	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/07/2020 08:00	abr/07/2020 09:24	POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LR12
35	PAN AM	PAMG9	abr/07/2020 10:59	abr/07/2020 12:15	POR PROBLEMAS EN SENSOR DE CIGUEÑAL
36	PAN AM	PAMG4	abr/08/2020 18:11	abr/08/2020 18:23	POR ALTA TEMPERATURA EN EL CILINDRO B-5
37	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/09/2020 06:03	abr/09/2020 07:15	POR DISPARO DE LA 34-90
38	PAN AM	PAMG6	abr/09/2020 08:04	abr/09/2020 08:43	POR ACTIVACION DE ALARMA DE NIEBLA EN EL CARTER
39	PANDO	PDOG1	abr/09/2020 10:51	abr/09/2020 11:18	FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
40	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/09/2020 14:47	abr/09/2020 15:12	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
41	EL FRAILE	EFRG3	abr/09/2020 17:46	abr/09/2020 19:46	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
42	EL FRAILE	EFRG3	abr/10/2020 00:39	abr/10/2020 00:47	POR SOBRECORRIENTE FASE AB
43	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/10/2020 12:03	abr/10/2020 12:56	DISPARO DE LA LINEA 34-90
44	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/11/2020 08:01	abr/11/2020 09:25	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
45	PANDO	PDOG2	abr/11/2020 09:40	abr/11/2020 10:02	FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
46	LOS PLANETAS II	LP2G1	abr/11/2020 20:02	abr/11/2020 20:17	POR SOBREVELOCIDAD DE LA UNIDAD
47	JINRO POWER	JING11	abr/12/2020 01:14	abr/12/2020 01:23	POR POTENCIA INVERSA
48	JINRO POWER	JING14	abr/12/2020 01:17	abr/12/2020 02:27	POR PROBLEMAS EN EL SENSOR DEL TURBO
49	JINRO POWER	JING25	abr/12/2020 01:17	abr/12/2020 11:43	POR PROBLEMAS EN EL SENSOR DEL TURBO
50	JINRO POWER	JING26	abr/12/2020 01:17	abr/12/2020 01:22	POR PROBLEMAS EN EL SENSOR DEL TURBO
51	JINRO POWER	JING18	abr/12/2020 01:31	abr/12/2020 02:30	POR POTENCIA INVERSA
52	LAS CRUCES	LCRG3	abr/12/2020 02:42	abr/12/2020 03:06	POR ACTIVACIÓN DE PROTECCION EN LA BOMBA DE ACHIQUE
53	CATIVA	CATG1	abr/12/2020 02:43	abr/12/2020 03:19	POR ALTA TEMPERATURA DE CW HT
54	EL FRAILE	EFRG3	abr/12/2020 12:29	abr/12/2020 12:35	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE C.
55	BUGABA 2	BU2G3	abr/12/2020 14:17	abr/12/2020 14:29	FLUCTUACION EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
56	BUGABA 2	BU2G3	abr/12/2020 14:49	abr/12/2020 15:27	POR FALLA EN SENSOR DE CÁMARA DE CARGA.
57	MACANO	MACG1	abr/12/2020 16:55	abr/12/2020 16:59	FLUCTUACION DE VOLTAJE
58	BUGABA 2	BU2G3	abr/12/2020 16:55	abr/12/2020 17:09	POR FALLA DE REACTIVO
59	BUGABA 1	BU1G3	abr/12/2020 16:55	abr/12/2020 17:03	POR FALLA DE REACTIVO
60	PAN AM	PAMG1	abr/12/2020 22:44	abr/13/2020 00:38	ACTIVACION DEL SENSOR DE DETECCION DE FRICCION EN EL CIGUEÑAL
61	EL FRAILE	EFRG3	abr/12/2020 22:55	abr/12/2020 23:00	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE B. EDECHI NO REPORTA EVENTO
62	EL FRAILE	EFRG3	abr/12/2020 23:50	abr/13/2020 00:15	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO. EL OPERADOR INFORMA QUE EDECHI NO REPORTA EVENTO.
63	EL FRAILE	EFRG3	abr/13/2020 00:22	abr/13/2020 00:55	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE AC. DE LA LINEA 34-68. EL OPERADOR CONSULTÓ A EDECHI Y REPORTA FUERTE LLUVIA EN EL AREA
64	EL FRAILE	EFRG3	abr/13/2020 07:56	abr/13/2020 08:05	POR SOBRECORRIENTE EN LA LINEA 34-68
65	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/13/2020 09:45	abr/13/2020 10:07	POR BAJO VOLTAJE. INFORMO LA PLANTA
66	MACANO	MACG1	abr/13/2020 09:45	abr/13/2020 09:55	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. INFORMÓ LA PLANTA.
67	BUGABA 1	BU1G3	abr/13/2020 09:45	abr/13/2020 09:59	SE ACTIVO ALARMA POR BAJO VOLTAJE EN LA UNIDAD. INFORMO LA PLANTA
68	BUGABA 2	BU2G3	abr/13/2020 09:45	abr/13/2020 10:21	SE ACTIVO ALARMA POR BAJO VOLTAJE EN LA UNIDAD. INFORMO LA PLANTA
69	SARIGUA	SARG1	abr/13/2020 12:30	abr/16/2020 09:50	POR AUSENCIA DE TENSION. NATURGY LE REPORTA DAÑO EN UNA CUCHILLA ASOCIADA A LA LINEA 34-35.
70	BUGABA 1	BU1G3	abr/13/2020 16:33	abr/13/2020 16:41	POR FALLA EN EL REACTIVO.
71	LOS ANGELES	LANG5	abr/13/2020 17:29	abr/13/2020 17:32	POR BAJO VOLTAJE. LINEA 34-39
72	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/13/2020 18:34	abr/13/2020 18:55	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
73	EL FRAILE	EFRG3	abr/13/2020 18:50	abr/13/2020 18:57	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE AB. DE LA LINEA 34-68. EL OPERADOR CONSULTÓ A EDECHI Y REPORTA FUERTE LLUVIA EN EL AREA
74	EL FRAILE	EFRG3	abr/13/2020 20:06	abr/13/2020 22:17	POR DISPARO DEL ITC-15188.
75	EL FRAILE	EFRG3	abr/13/2020 23:50	abr/13/2020 23:59	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE A EN LA LINEA 34-68
76	EL FRAILE	EFRG3	abr/14/2020 00:14	abr/14/2020 01:10	POR DISPARO DEL ITC 15188 DE EDECHI
77	EL FRAILE	EFRG3	abr/14/2020 01:39	abr/14/2020 01:44	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE LA CENTRAL EL FRAILE
78	EL FRAILE	EFRG2	abr/14/2020 01:39	abr/14/2020 01:44	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE LA CENTRAL EL FRAILE
79	EL FRAILE	EFRG3	abr/14/2020 03:56	abr/14/2020 04:03	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE AB
80	EL FRAILE	EFRG3	abr/14/2020 05:27	abr/14/2020 05:33	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE A Y B
81	SOL DE DAVID	SDDG1	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
82	SOL DE DAVID	SDDG10	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
83	SOL DE DAVID	SDDG11	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
84	SOL DE DAVID	SDDG12	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
85	SOL DE DAVID	SDDG2	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
86	SOL DE DAVID	SDDG3	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR

ITEM	CENTRAL	EQUIPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CAUSA
87	SOL DE DAVID	SDDG4	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
88	SOL DE DAVID	SDDG5	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
89	SOL DE DAVID	SDDG6	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
90	SOL DE DAVID	SDDG7	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
91	SOL DE DAVID	SDDG8	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
92	SOL DE DAVID	SDDG9	abr/14/2020 07:16	abr/14/2020 08:25	POR AUSENCIA DE TENSION. INFORMO OPERADOR
93	PEDREGALITO 1	PE1G2	abr/14/2020 08:00	abr/14/2020 08:15	POR AUSENCIA DE TENSION. POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
94	MACANO	MACG1	abr/14/2020 08:00	abr/14/2020 08:05	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE A CAUSA DEL DISPARO DE LA LINEA 34-66.
95	PEDREGALITO 2	PE2G2	abr/14/2020 08:00	abr/14/2020 08:17	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
96	EL FRAILE	EFRG3	abr/14/2020 20:29	abr/14/2020 20:40	SOBRE CORRIENTE EN LA FASE C
97	EL FRAILE	EFRG3	abr/14/2020 23:45	abr/14/2020 23:50	SOBRE CORRIENTE EN LA FASE C.
98	EL FRAILE	EFRG1	abr/15/2020 08:42	abr/15/2020 08:59	POR APRTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12 DEBIDO A SOBRECORRIENTE EN LA FASE C.
99	BUGABA 1	BU1G3	abr/15/2020 12:12	abr/15/2020 12:20	POR FALLA EN EL REACTIVO DE LA UNIDAD.
100	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/15/2020 14:34	abr/15/2020 15:56	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LR12
101	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/15/2020 14:40	abr/15/2020 15:23	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90. INFORMO SR. FUENTES
102	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/15/2020 18:23	abr/16/2020 11:23	POR APERTURA DE LA 34-90.
103	BUGABA 2	BU2G3	abr/15/2020 20:12	abr/15/2020 20:37	POR FALSA SEÑAL DEL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
104	LOS PLANETAS II	LP2G1	abr/15/2020 20:59	abr/15/2020 21:16	FLUCTUACION DE VOLTAJE
105	PAN AM	PAMG1	abr/16/2020 17:42	abr/16/2020 17:47	ALTA TEMPERATURA EN EL CILINDRO A7
106	PAN AM	PAMG7	abr/17/2020 01:54	abr/17/2020 02:10	POR DESVIACION DE TEMPERATURA EN EL CILINDRO A9.
107	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/17/2020 11:52	abr/17/2020 13:03	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LR12 (LÍNEA 34-107).
108	PASO ANCHO	PAAG1	abr/17/2020 11:52	abr/17/2020 11:54	POR FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE.
109	EL FRAILE	EFRG3	abr/17/2020 21:32	abr/17/2020 21:34	FLUCTUACION DE VOLTAJE.
110	LAS PERLAS NORTE	LPNG2	abr/18/2020 05:33	abr/18/2020 06:06	FLUCTUACION DE VOLTAJE.
111	LAS PERLAS SUR	LPSG1	abr/18/2020 05:33	abr/18/2020 06:07	FLUCTUACION DE VOLTAJE.
112	MACANO	MACG1	abr/18/2020 05:34	abr/18/2020 05:38	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LR12 DE HIDRO CONCEPCION.
113	BUGABA 2	BU2G3	abr/18/2020 14:59	NO APLICA	DISPARO DEL 3T3 DEBIDO A QUE SE INTRODUIERON ANIMALES PROVOCANDO UNA FALLA. UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE.
114	BAITUN	BAIG4	abr/18/2020 15:35	abr/18/2020 15:46	POR BAJA PRESION DE AGUA EN EL CARACOL
115	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/18/2020 15:38	abr/18/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
116	PARIS	PRIG7	abr/18/2020 17:49	abr/18/2020 17:52	BAJO VOLTAJE FASES B Y C DE LA 34-35B EDEMET.
117	SAN LORENZO	SLOG1	abr/18/2020 18:51	abr/18/2020 23:10	PERDIDA DE COMUNICACION CON EL PLC DE LA UNIDAD.
118	BUGABA 2	BU2G1	abr/19/2020 11:48	abr/19/2020 12:09	POR ALARMA EN SENSOR DE CAMARA DE CARGA
119	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/19/2020 20:11	abr/19/2020 22:34	POR DISPARO DE LA LINEA 34-70
120	EL FRAILE	EFRG3	abr/20/2020 03:01	abr/20/2020 03:07	SOBRE CORRIENTE DIRECCIONAL FASE AB DE LA LINEA 34-68
121	MACANO	MACG1	abr/20/2020 09:05	abr/20/2020 09:09	FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO
122	PEDREGALITO 1	PE1G1	abr/20/2020 09:05	abr/20/2020 09:16	POR DISPARO DEL 3T1.
123	PEDREGALITO 2	PE2G1	abr/20/2020 09:08	abr/20/2020 09:17	POR DISPARO DEL 3T1.
124	BUGABA 1	BU1G3	abr/20/2020 10:27	abr/20/2020 10:36	POR FALLA DE REACTIVO
125	PASO ANCHO	PAAG1	abr/20/2020 10:29	abr/20/2020 10:45	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO AUTOM,ATICO
126	LAS PERLAS SUR	LPSG2	abr/20/2020 13:25	abr/20/2020 14:19	POR ALTA TEMPERATURA DE UN SENSOR EN EL TANQUE DE PRESION.
127	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/20/2020 17:00	abr/20/2020 18:49	POR DISPARO DE LA LINEA 34-70
128	SAN LORENZO	SLOG1	abr/20/2020 19:45	abr/20/2020 20:05	POR DISPARO DE LA LINEA 34-74.
129	PRUDENCIA	PRUG2	abr/21/2020 03:13	abr/21/2020 03:39	POR ALTA TEMPERATURA EN LA UNIDAD
130	LAS CRUCES	LCRG3	abr/21/2020 06:31	abr/21/2020 06:44	POR DISPARO DE LA LINEA 34-93
131	PEDREGALITO 1	PE1G3	abr/21/2020 16:24	abr/21/2020 16:59	POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
132	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/21/2020 16:24	abr/21/2020 18:58	BAJO VOLTAJE POR APERTURA DE LA LINEA 34-46 DE BUGABITA
133	PASO ANCHO	PAAG1	abr/21/2020 16:25	abr/21/2020 16:35	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO. AL OPERADOR LE REPORTARON DISPARO DE LA LINEA 34-46 DE EDECHI.
134	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/21/2020 21:08	abr/21/2020 23:00	POR DISPARO DE LA LINEA 34-70
135	EL FRAILE	EFRG3	abr/21/2020 21:53	abr/21/2020 22:01	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE A Y B
136	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/22/2020 06:04	abr/22/2020 09:53	FALLA EN EL SISTEMA DEL EJE DE LA TURBINA.
137	PEDREGALITO 1	PE1G1	abr/23/2020 08:59	abr/23/2020 09:12	POR DISPARO DE LA LINEA 34-67
138	PEDREGALITO 2	PE2G1	abr/23/2020 08:59	abr/23/2020 09:13	POR DISPARO DE LA LINEA 34-67
139	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/23/2020 15:58	abr/23/2020 18:20	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
140	EL FRAILE	EFRG3	abr/23/2020 17:12	abr/23/2020 17:19	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. EDECHI NO REPORTA EVENTO.
141	MACHO MONTE	MMOG2	abr/23/2020 17:18	abr/23/2020 17:28	POR OBSTRUCCION EN LAS REJILLAS
142	MACANO	MACG3	abr/23/2020 18:51	abr/23/2020 19:02	OBSTRUCCION EN LA TOMA
143	LOS PLANETAS II	LP2G2	abr/23/2020 21:45	abr/23/2020 22:03	POR PERDIDA DE EXITACION
144	LOS PLANETAS I	LP1G1	abr/23/2020 22:35	abr/24/2020 09:41	POR FALLA DE REACTIVO
145	BUGABA 2	BU2G1	abr/24/2020 00:24	abr/24/2020 00:32	POR ALARMA DEL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
146	EL FRAILE	EFRG3	abr/24/2020 06:30	abr/24/2020 06:39	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE C. EDECHI NO REPORTA EVENTO
147	LOS PLANETAS II	LP2G2	abr/24/2020 07:17	abr/24/2020 09:16	FLUCTUACION DE VOLTAJE
148	EL FRAILE	EFRG3	abr/24/2020 08:00	abr/24/2020 08:09	POR SOBREVOLTAJE
149	EL FRAILE	EFRG3	abr/24/2020 13:32	abr/24/2020 13:41	FLUCTUACION DE VOLTAJE
150	EL FRAILE	EFRG3	abr/24/2020 15:11	abr/24/2020 15:20	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. NATURGY NO REPORTA EVENTO
151	PARIS	PRIG1	abr/24/2020 16:31	abr/24/2020 16:40	POR DISPARO DE LA LINEA 34-35B
152	BUGABA 2	BU2G1	abr/25/2020 10:45	abr/25/2020 11:05	FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA
153	BUGABA 2	BU2G1	abr/25/2020 13:24	abr/25/2020 13:34	POR PROBLEMAS EN SENSOR DE AGUA (CAMARA DE CARGA)
154	MACANO	MACG1	abr/25/2020 14:16	abr/25/2020 14:22	POR FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE
155	EL FRAILE	EFRG3	abr/25/2020 22:20	abr/25/2020 22:29	POR SOBRE VOLTAJE EN LA UNIDAD. INFORMO LA PLANTA
156	PAN AM	PAMG7	abr/26/2020 01:14	abr/26/2020 02:06	POR SENSOR EN EL CIGÜEÑAL DEL MOTOR
157	SAN ANDRES	SAAG2	abr/26/2020 03:44	abr/26/2020 04:10	POR LECTURA ERRÓNEA EN EL SENSOR DE NIVEL
158	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/26/2020 06:34	abr/26/2020 07:40	POR DISPARO DE LA LINEA 34-70
159	PARIS	PRIG7	abr/26/2020 13:20	abr/26/2020 15:50	POR PROBLEMAS DE VOLTAJE EN LAS 3 FASES. EL OPERADOR CONSULTÓ CON EL COR DE NATURGY Y LE INDICAN QUE NO PRESENTARON EVENTOS EN LA RED.
160	BAJO DE MINA	BMIG3	abr/26/2020 21:00	abr/26/2020 21:21	POR APERTURA DE LA LINEA 34-90.
161	LAS CRUCES	LCRG3	abr/27/2020 04:15	abr/27/2020 04:28	POR DISPARO DE LA LINEA 34-93
162	PEDREGALITO 2	PE2G2	abr/27/2020 07:48	abr/27/2020 08:02	POR DISPARO DE LA LINEA 34-67
163	PEDREGALITO 1	PE1G2	abr/27/2020 07:48	abr/27/2020 08:02	POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
164	BUGABA 1	BU1G3	abr/27/2020 07:48	abr/27/2020 08:02	POR FALLA EN EL REACTIVO
165	EL FRAILE	EFRG3	abr/27/2020 09:39	abr/27/2020 09:48	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE
166	COCLE	SCOG3	abr/27/2020 09:39	abr/27/2020 09:42	POR FLUCCION DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO 34-40
167	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/27/2020 16:29	abr/27/2020 17:23	POR UNA RAMA QUE TOCÓ LA FASE B DE LA LINEA 34-107.
168	EL FRAILE	EFRG3	abr/27/2020 22:55	abr/27/2020 23:03	POR SOBRECORRIENTE EN LAS FASES A Y B.
169	EL FRAILE	EFRG3	abr/28/2020 07:38	abr/28/2020 07:47	FLUCTUACION DE VOLTAJE. NATURGY NO REPORTA EVENTO EN SU RED DE DISTRIBUCION.
170	CHANGUINOLA 1	CH1G3	abr/28/2020 07:44	abr/28/2020 11:39	POR BAJO FLUJO DE AGUA EN EL SISTEMA DEL EJE
171	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	abr/28/2020 09:01	abr/28/2020 09:19	AUSENCIA DE TENSION POR APERTURA DE LA LINEA 34-72 DE H. CONCEPCION
172	LOS PLANETAS II	LP2G1	abr/28/2020 20:55	abr/28/2020 21:12	POR FLUCTUACION DE VOLTAJES.
173	EL FRAILE	EFRG3	abr/28/2020 23:22	abr/29/2020 00:08	POR DISPARO DEL ITC-15188
174	BUGABA 1	BU1G3	abr/29/2020 11:00	abr/29/2020 11:09	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. EDECHI NO REPORTA EVENTO
175	BUGABA 2	BU2G1	abr/29/2020 11:00	abr/29/2020 11:08	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE. EDECHI NO REPORTA EVENTO
176	MACANO	MACG1	abr/29/2020 11:00	abr/29/2020 11:06	FLUCTUACION DE VOLTAJE POR APERTURA DE LA LINEA 34-67 EN BOQUERON
177	LAS PERLAS NORTE	LPNG2	abr/29/2020 11:00	abr/29/2020 11:10	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE DEBIDO AL DISPARO DE LA LINEA 34-67
178	MACANO	MACG1	abr/30/2020 07:27	abr/30/2020 07:32	FALLO EN LA RED DE SINCRONISMO AUTOMATICO.
179	LOS PLANETAS II	LP2G2	abr/30/2020 15:51	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. RINCON LARGO 2.
180	IKAKO	IKAG1	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
181	IKAKO	IKAG2	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
182	IKAKO	IKAG3	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
183	IKAKO	IKAG4	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
184	IKAKO 3	IK3G1	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
185	IKAKO 3	IK3G2	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
186	IKAKO 3	IK3G3	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.

ITEM	CENTRAL	EQUIPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CAUSA
187	IKAKO 3	IK3G4	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:12	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
188	IKAKO 1	IK1G1	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-140.
189	IKAKO 1	IK1G2	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-140.
190	IKAKO 1	IK1G3	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-140.
191	IKAKO 1	IK1G4	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-140.
192	IKAKO 2	IK2G1	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
193	IKAKO 2	IK2G2	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
194	IKAKO 2	IK2G3	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
195	IKAKO 2	IK2G4	abr/30/2020 16:02	abr/30/2020 16:16	POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-139.
196	BOCALATUN	RP4G2	abr/30/2020 18:09	abr/30/2020 18:36	POR ALTO NIVEL DE AGUA EN LA JUNTA EJE-TURBINA.
197	BOCALATUN	RP4G2	abr/30/2020 18:46		POR ALTO NIVEL DE AGUA EN LA JUNTA EJE-TURBINA.
198	LA POTRA	LAPG3	abr/30/2020 22:20	abr/30/2020 22:36	POR ALTA VIBRACIÓN.

\*Solo se consideran los eventos del 1 al 30 de abril de 2020, según el resuelto SEGUNDO de la resolución ANNo 8234 Elec. del 14 de enero de 2015.