



LISTADO DE EVENTOS QUE NO IMPLICAN INFORME PRELIMINAR DE EVENTO (IPE)

MAYO 2020*

ITEM	CENTRAL	EQUIPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CAUSA
1	EL FRAILE	EFRG3	may/01/2020 04:56	may/01/2020 05:01	INFORMA EL OPERADOR QUE FUE DEBIDO A UNA FALLA INTERNA.
2	EL FRAILE	EFRG3	may/01/2020 05:35	may/01/2020 06:36	INFORMA EL OPERADOR QUE FUE DEBIDO A UNA FALLA INTERNA.
3	EL FRAILE	EFRG3	may/01/2020 07:36	may/01/2020 08:00	POR SOBRE VOLTAJE. INFORMO LA PLANTA
4	LOS PLANETAS I	LP1G2	may/01/2020 13:23	may/01/2020 18:06	LIBRANZA DE EMERGENCIA DE LA 34-16. INFORMA EL OPERADOR DE LOS PLANETAS QUE NATURGY NO LOS LLAMO PARA NORMALIZAR LA LINEA 34-16
5	LOS PLANETAS II	LP2G2	may/01/2020 13:23	may/01/2020 13:39	LIBRANZA DE EMERGENCIA DE LA 34-16. INFORMA EL OPERADOR DE LOS PLANETAS QUE NATURGY NO LOS LLAMO PARA NORMALIZAR LA LINEA 34-16
6	PAN AM	PAMG3	may/02/2020 00:13	may/02/2020 00:20	POR DESVIACION DE TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE DEL CILINDRO A7.
7	PAN AM	PAMG6	may/02/2020 00:21	may/02/2020 00:59	POR BAJA PRESIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO.
8	EL FRAILE	EFRG3	may/02/2020 00:38	may/02/2020 01:44	POR DISPARO DEL ITC-15188.
9	EL FRAILE	EFRG3	may/02/2020 04:32	may/02/2020 04:40	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE C POR DISPARO DEL ITC-8682.
10	BOCALATUN	RP4G1	may/02/2020 05:52	may/02/2020 06:08	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA POR APERTURA DEL 3LA42
11	LA CUCHILLA	LCUG2	may/02/2020 05:52	may/02/2020 06:26	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA POR APERTURA DEL 3LA42
12	BOCALATUN	RP4G1	may/02/2020 06:22	may/02/2020 06:42	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA POR APERTURA DEL 3LA42
13	EL FRAILE	EFRG3	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
14	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG1	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
15	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG2	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
16	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG3	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
17	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG4	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
18	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG5	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
19	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG6	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
20	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG7	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
21	EL FRAILE SOLAR 1	EFSG8	may/02/2020 06:45	may/02/2020 08:50	POR DISPARO DEL ITC-15188.
22	BOCALATUN	RP4G1	may/02/2020 06:47	may/02/2020 07:01	POR ALARMA EN EL SENSOR DE BAJO NIVEL / INFORMA EL OPERADOR ROSAS
23	CONCEPCION	CONG1	may/02/2020 07:22	may/02/2020 07:33	POR PERDIDA MOMENTANEA DE LA SEÑAL DE NIVEL DE LAGO.
24	BUGABA 2	BU2G1	may/02/2020 07:56	may/02/2020 08:06	POR VARIACION SUBITA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
25	BUGABA 1	BU1G1	may/02/2020 08:13	may/02/2020 08:23	POR FALLA EN EL REACTIVO DE LA UNIDAD.
26	LOS ANGELES	LANG1	may/02/2020 10:16	may/02/2020 10:19	FLUCTUACION DE VOLTAJE PROVOCADA POR EL DISPARO DEL ITC8087 DE PUNTA MALA PROPIEDAD DE EDEMET, INDICA JOSE CASTILLERO OPERADOR DE PLANTA.
27	LOS ANGELES	LANG2	may/02/2020 10:16	may/02/2020 10:19	FLUCTUACION DE VOLTAJE PROVOCADA POR EL DISPARO DEL ITC8087 DE PUNTA MALA PROPIEDAD DE EDEMET, INDICA JOSE CASTILLERO OPERADOR DE PLANTA.
28	LOS ANGELES	LANG3	may/02/2020 10:16	may/02/2020 10:19	FLUCTUACION DE VOLTAJE PROVOCADA POR EL DISPARO DEL ITC8087 DE PUNTA MALA PROPIEDAD DE EDEMET, INDICA JOSE CASTILLERO OPERADOR DE PLANTA.
29	LOS ANGELES	LANG4	may/02/2020 10:16	may/02/2020 10:19	FLUCTUACION DE VOLTAJE PROVOCADA POR EL DISPARO DEL ITC8087 DE PUNTA MALA PROPIEDAD DE EDEMET, INDICA JOSE CASTILLERO OPERADOR DE PLANTA.
30	LOS ANGELES	LANG6	may/02/2020 10:16	may/02/2020 10:19	FLUCTUACION DE VOLTAJE PROVOCADA POR EL DISPARO DEL ITC8087 DE PUNTA MALA PROPIEDAD DE EDEMET, INDICA JOSE CASTILLERO OPERADOR DE PLANTA.
31	LOS ANGELES	LANG7	may/02/2020 10:16	may/02/2020 10:19	FLUCTUACION DE VOLTAJE PROVOCADA POR EL DISPARO DEL ITC8087 DE PUNTA MALA PROPIEDAD DE EDEMET, INDICA JOSE CASTILLERO OPERADOR DE PLANTA.
32	LOS PLANETAS II	LP2G1	may/02/2020 13:03	may/02/2020 13:20	
33	BOCALATUN	RP4G1	may/02/2020 13:13	may/02/2020 13:28	MARCO PROTECCION MULTIPLE FUNCION **POR PERDIDA DE SINCRONISMO **
34	BOCALATUN	RP4G2	may/03/2020 09:01	may/03/2020 09:10	POR ALARMA DE VIELA PANDEADA.
35	LOS ANGELES	LANG1	may/03/2020 09:24	may/03/2020 09:27	POR BAJO VOLTAJE EN LA RED. OPERADOR INFORMA QUE NATURGY NO TUVE EVENTOS.
36	LOS ANGELES	LANG2	may/03/2020 09:24	may/03/2020 09:27	POR BAJO VOLTAJE EN LA RED. OPERADOR INFORMA QUE NATURGY NO TUVE EVENTOS.
37	LOS ANGELES	LANG3	may/03/2020 09:24	may/03/2020 09:27	POR BAJO VOLTAJE EN LA RED. OPERADOR INFORMA QUE NATURGY NO TUVE EVENTOS.
38	LOS ANGELES	LANG4	may/03/2020 09:24	may/03/2020 09:27	POR BAJO VOLTAJE EN LA RED. OPERADOR INFORMA QUE NATURGY NO TUVE EVENTOS.
39	LOS ANGELES	LANG6	may/03/2020 09:24	may/03/2020 09:27	POR BAJO VOLTAJE EN LA RED. OPERADOR INFORMA QUE NATURGY NO TUVE EVENTOS.
40	LOS ANGELES	LANG7	may/03/2020 09:24	may/03/2020 09:27	POR BAJO VOLTAJE EN LA RED. OPERADOR INFORMA QUE NATURGY NO TUVE EVENTOS.
41	BOCALATUN	RP4G2	may/03/2020 17:52	may/03/2020 18:04	POR BIELA PANDEADA
42	LOS PLANETAS II	LP2G2	may/03/2020 19:43	may/03/2020 20:00	FLUCTUACION DE VOLTAJE
43	BUGABA 2	BU2G1	may/04/2020 18:10	may/04/2020 18:24	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DEL NIVEL DE CÁMARA DEBIDO A TORMENTA
44	EL FRAILE	EFRG3	may/05/2020 16:50	may/05/2020 16:57	OBSTRUCCION EN EL FILTRO DE AGUA DE REFRIGERACION
45	BARRO BLANCO	BBLG2	may/06/2020 16:18	may/06/2020 18:21	FALLA DE COMUNICACION (BUS ETERCAR) INFORMO LA PLANTA
46	BARRO BLANCO	BBLG3	may/06/2020 16:18	may/06/2020 17:58	FALLA DE COMUNICACION (BUS ETERCAR) INFORMO LA PLANTA
47	BUGABA 1	BU1G1	may/06/2020 22:28	may/06/2020 22:59	POR APERTURA DEL 3RL22 DISPARO LINEA 34-88 (ANIMAL EN LA LINEA)
48	BUGABA 2	BU2G1	may/06/2020 22:34	may/06/2020 22:59	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE, POR APERTURA DEL 3RL22 DISPARO LINEA 34-88
49	BUGABA 2	BU2G1	may/07/2020 02:05	may/07/2020 02:21	VARIACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
50	PAN AM	PAMG8	may/07/2020 14:12	may/07/2020 15:14	POR ACTIVACIÓN DE SENSOR DE CIGUEÑAL.
51	EL FRAILE	EFRG3	may/07/2020 20:23	may/07/2020 20:36	FALLA DE SECUENCIA NEGATIVA
52	EL FRAILE	EFRG3	may/08/2020 01:44	may/08/2020 01:52	FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE EN LA PLANTA.
53	EL FRAILE	EFRG3	may/08/2020 06:21	may/08/2020 06:31	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE B Y C.
54	PASO ANCHO	PAAG2	may/08/2020 07:37	may/08/2020 07:43	FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
55	BAJO DE MINA	BMIG3	may/08/2020 09:25	may/08/2020 09:44	POR DISPARO DELA LINEA 34-90
56	BUGABA 2	BU2G1	may/08/2020 13:47	may/08/2020 14:07	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
57	BAJO DE MINA	BMIG3	may/08/2020 18:27	may/08/2020 18:50	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
58	SAN LORENZO	SLOG1	may/08/2020 23:03	may/08/2020 23:13	POR BAJO CAUDAL DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN LA TURBINA
59	PARIS	PRIG1	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
60	PARIS	PRIG2	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
61	PARIS	PRIG3	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
62	PARIS	PRIG4	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
63	PARIS	PRIG5	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
64	PARIS	PRIG6	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
65	PARIS	PRIG7	may/09/2020 06:45	may/09/2020 09:01	POR BAJO VOLTAJE
66	BUGABA 2	BU2G1	may/09/2020 19:49	may/09/2020 19:58	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
67	BUGABA 2	BU2G1	may/09/2020 20:05	may/09/2020 20:21	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
68	BUGABA 2	BU2G1	may/09/2020 20:42	may/09/2020 21:18	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
69	BUGABA 2	BU2G1	may/09/2020 21:21	may/09/2020 22:17	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA. EL OPERADOR REPORTA FUERTE LLUVIA CON ACTIVIDAD ELECTRICA EN EL AREA
70	MACANO	MACG1	may/10/2020 05:54	may/10/2020 05:58	POR FLUCTUACION DE VOLTAJES EN LA RED.
71	PEDREGALITO 2	PE2G1	may/10/2020 05:54	may/10/2020 06:11	POR AUSENCIA DE TENSION. (DISPARO DEL INTERRUPTOR 3T1)
72	PEDREGALITO 1	PE1G1	may/10/2020 05:54	may/10/2020 06:12	POR AUSENCIA DE TENSION. (DISPARO LA LINEA 34-66)
73	EL FRAILE	EFRG3	may/10/2020 10:59	may/10/2020 11:07	POR SOBRECORRIENTE EN FASE A (REPORTAN EVENTO EN LA LÍNEA 13-21 DE S.E. PENONOME).
74	BUGABA 2	BU2G1	may/10/2020 18:04	may/10/2020 18:17	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
75	BUGABA 1	BU1G2	may/11/2020 21:14	may/11/2020 21:16	POR BAJO VOLTAJE. DISPARO DEL 3LR32 EN S/E LA ESTRELLA 3
76	BUGABA 2	BU2G2	may/11/2020 21:14	may/11/2020 22:33	POR BAJO VOLTAJE. DISPARO DEL 3LR32 EN S/E LA ESTRELLA 3
77	BAJO DE MINA	BMIG3	may/12/2020 14:44	may/12/2020 15:05	POR DISPARO DE LA LINEA 34-90
78	MACANO	MACG1	may/12/2020 15:01	may/12/2020 15:12	FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA PÓR DESCARGA ELECTRICA
79	BUGABA 2	BU2G2	may/12/2020 15:53	may/12/2020 16:15	FLUCTUACION EN EL SESNOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
80	BOCALATUN	RP4G2	may/12/2020 17:11	may/12/2020 19:50	FALTA DE CAUDAL DE ACEITE EN EL COJINETE DE LA TURBINA
81	LAS PERLAS NORTE	LPNG2	may/12/2020 17:25	may/12/2020 17:48	AL TEMPERATURA EN EL COJINETE DE TURBINA
82	PAN AM	PAMG7	may/12/2020 21:21	may/13/2020 00:56	POR FALLO EN BOMBA DE LUBRICACION

ITEM	CENTRAL	EQUIPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CAUSA
83	PAN AM	PAMG6	may/12/2020 21:28	may/13/2020 07:08	FUGA DE COMBUSTIBLE EN EL CILINDRO A1
84	EL FRAILE	EFRG3	may/14/2020 04:34	may/14/2020 09:01	POR DISPARO DEL ITC 15188
85	BUGABA 2	BU2G1	may/15/2020 02:17	may/15/2020 02:30	POR VARIACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
86	BUGABA 2	BU2G2	may/15/2020 02:17	may/15/2020 02:34	POR VARIACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
87	BUGABA 2	BU2G1	may/15/2020 03:41	may/15/2020 03:56	POR BAJO NIVEL.
88	BUGABA 2	BU2G2	may/15/2020 03:41	may/15/2020 04:00	POR BAJO NIVEL.
89	BUGABA 2	BU2G2	may/16/2020 00:19	may/16/2020 00:28	POS OBSTRUCCION DE REJILLA
90	BUGABA 2	BU2G2	may/16/2020 19:12	may/16/2020 19:19	POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
91	EL FRAILE	EFRG3	may/17/2020 00:18	may/17/2020 09:16	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE A DEBIDO A DISPARO DEL ITC 8682 DE NATURGY
92	EL FRAILE	EFRG1	may/17/2020 01:41	may/17/2020 01:59	POR FALLA EN EL PLC DE LA UNIDAD
93	PASO ANCHO	PAAG1	may/17/2020 13:43	may/17/2020 13:45	FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO AUTOMATICO
94	PASO ANCHO	PAAG1	may/17/2020 14:33	may/17/2020 14:44	FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO AUTOMATICO
95	BUGABA 2	BU2G2	may/17/2020 14:58	may/17/2020 15:08	POR FLUCTUACION DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
96	LOS PLANETAS II	LP2G2	may/17/2020 16:00	may/17/2020 16:17	MARCO POTENCIA REACTIVA. (BAJO VOLTAJE EN LA UNIDAD)
97	CONCEPCION	CONG2	may/17/2020 21:01	may/17/2020 21:11	POR ALTA SUCIEDAD EN LAS REJILLAS.
98	PEDREGALITO 2	PE2G1	may/18/2020 06:58	may/18/2020 07:10	DISPARO DE LA LINEA 34-67
99	MACHO MONTE	MMOG2	may/18/2020 15:40	may/18/2020 16:13	POR OBSTRUCCION EN LAS REJILLAS DEBIDO A CRECIDA EN EL RIO.
100	BUGABA 1	BU1G2	may/18/2020 15:52	may/18/2020 15:55	MARCO BAJO VOLTAJE POR FALLE EN LA RED DE SINCRONISMO. INFORMO LA PLANTA
101	BUGABA 2	BU2G2	may/18/2020 15:52	may/18/2020 16:03	MARCO BAJO VOLTAJE POR FALLE EN LA RED DE SINCRONISMO. INFORMO LA PLANTA
102	BOCALATUN	RP4G1	may/18/2020 16:24	may/18/2020 16:36	POR MINIMA PRESION EN LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO
103	BOCALATUN	RP4G2	may/18/2020 16:24	may/18/2020 16:41	POR MINIMA PRESION EN LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO
104	BUGABA 2	BU2G2	may/18/2020 16:43	may/18/2020 16:51	POR FLUCTUACION DE NIVEL EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
105	EL FRAILE	EFRG1	may/18/2020 18:09	may/18/2020 18:23	POR SOBRE CORRIENTE EN LA FASE * A *
106	BUGABA 2	BU2G2	may/18/2020 18:35	may/19/2020 06:51	POR OBSTRUCCION DE REJILLA EN BOCA TOMA. INFORMO LA PLANTA.
107	ALGARROBOS	ALGG1	may/18/2020 19:42	may/18/2020 21:19	POR AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DE LA LINEA 34-56
108	CONCEPCION	CONG2	may/18/2020 23:22	may/18/2020 23:29	PERDIDA DE PRESION EN LA CAJA DE ESPIRAL.
109	PRUDENCIA	PRUG1	may/19/2020 01:06	may/19/2020 01:53	POR BAJO FLUJO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
110	LOS PLANETAS I	LP1G1	may/19/2020 12:12	may/19/2020 18:23	POR FALLA EN EL REACTIVO.
111	EL FRAILE	EFRG3	may/19/2020 15:16	may/19/2020 15:26	POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO A CAUSA DE LA APERTURA DEL ITC 8682.
112	EL FRAILE	EFRG1	may/19/2020 18:58	may/19/2020 19:11	POR OBSTRUCCION EN CAMARA DE CARGA.
113	EL FRAILE	EFRG2	may/19/2020 18:58	may/19/2020 19:04	POR OBSTRUCCION EN CAMARA DE CARGA.
114	BOCALATUN	RP4G2	may/19/2020 19:25	may/19/2020 19:33	FALTA DE CAUDAL EN LA JUNTA DEL EJE DE LA TURBINA.
115	EL FRAILE	EFRG3	may/19/2020 22:51	may/20/2020 00:26	POR SUCIEDAD EN EL FILTRO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA TURBINA.
116	EL FRAILE	EFRG1	may/20/2020 00:55	may/20/2020 01:46	POR FALLA EN EL FILTRO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL COJINETE
117	DOLEGA	DOLG1	may/20/2020 02:50	may/20/2020 03:08	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE NATURGY
118	DOLEGA	DOLG2	may/20/2020 02:50	may/20/2020 03:03	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE NATURGY
119	LOS PLANETAS I	LP1G1	may/20/2020 03:10	may/20/2020 03:36	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE
120	LOS PLANETAS I	LP1G2	may/20/2020 03:10	may/20/2020 03:23	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE
121	LOS PLANETAS I	LP1G3	may/20/2020 03:10	may/20/2020 03:23	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE
122	EL FRAILE	EFRG3	may/20/2020 03:30	may/20/2020 04:32	POR OBSTRUCCION EN EL SELLO DE LA TURBINA
123	EL FRAILE	EFRG3	may/20/2020 06:18	may/20/2020 07:07	POR OBSTRUCCION EN OBRA TOMA
124	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	may/20/2020 18:22	may/20/2020 18:37	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
125	MENDRE 2	ME2G2	may/20/2020 19:23	may/20/2020 19:49	POR DISPARO DE LA LINEA 34-71
126	CONCEPCION	CONG1	may/20/2020 22:32	may/20/2020 22:42	POR FALLA EN EL DISTRIBUIDOR
127	CONCEPCION	CONG1	may/20/2020 22:59	may/20/2020 23:35	POR FALLA EN EL DISTRIBUIDOR
128	BUGABA 2	BU2G1	may/21/2020 05:30	may/21/2020 05:43	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
129	BUGABA 2	BU2G3	may/21/2020 05:30	may/21/2020 05:39	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
130	CONCEPCION	CONG2	may/21/2020 16:40	may/21/2020 17:25	POR FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA (T10R).
131	CONCEPCION	CONG1	may/21/2020 16:46	may/21/2020 17:01	POR FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA (T10R).
132	BUGABA 2	BU2G1	may/21/2020 17:28	may/21/2020 17:45	POR FALLA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CARGA.
133	MACHO MONTE	MMOG1	may/22/2020 17:55	may/22/2020 18:06	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE NATURGY
134	MACHO MONTE	MMOG2	may/22/2020 17:55	may/22/2020 18:05	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION DE NATURGY
135	BUGABA 2	BU2G1	may/22/2020 21:08	may/22/2020 21:18	POR FALLA EN EL SENSOR DE CARGA.
136	EL FRAILE	EFRG1	may/22/2020 21:28	may/22/2020 21:39	POR OBSTRUCCION EN REJILLA
137	EL FRAILE	EFRG2	may/22/2020 21:28	may/22/2020 21:33	POR OBSTRUCCION EN REJILLA
138	EL FRAILE	EFRG3	may/22/2020 21:28	may/22/2020 21:33	POR OBSTRUCCION EN REJILLA
139	MACANO	MACG3	may/22/2020 22:59	may/22/2020 23:10	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
140	BUGABA 2	BU2G1	may/22/2020 23:07	may/22/2020 23:27	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
141	EL FRAILE	EFRG3	may/23/2020 01:52	may/23/2020 02:34	POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
142	PAN AM	PAMG8	may/23/2020 18:58	may/23/2020 19:08	ALTA TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE
143	LOS PLANETAS II	LP2G1	may/23/2020 22:15	may/23/2020 22:34	FALLA DE SENSOR DE NIVEL EN PRESA
144	MACANO	MACG3	may/24/2020 06:24	may/24/2020 06:33	FLUCTUACION DE VOLTAJE
145	CONCEPCION	CONG1	may/24/2020 06:24	may/24/2020 06:34	POR DISPARO DEL 3T1 EN LA CENTRAL CONCEPCION
146	CONCEPCION	CONG2	may/24/2020 06:24	may/24/2020 06:35	POR DISPARO DEL 3T1 EN LA CENTRAL CONCEPCION
147	PEDREGALITO 1	PE1G1	may/24/2020 06:24	may/24/2020 06:35	POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
148	PEDREGALITO 2	PE2G1	may/24/2020 06:24	may/24/2020 06:37	POR DISPARO DE LA LINEA 34-67
149	BAJO DE MINA	BMIG3	may/24/2020 14:41	may/24/2020 14:58	POR APERTURA DE LA LINEA 34-90.
150	LAS CRUCES	LCRG3	may/24/2020 17:00	may/24/2020 17:10	POR DISPARO DE LA LINEA 34-93
151	EL FRAILE	EFRG3	may/24/2020 19:26	may/24/2020 19:33	POR SECUENCIA NEGATIVA. INFORMO LA PLANTA
152	SAN ANDRES	SAAG1	may/24/2020 23:22	may/25/2020 14:57	POR MINIMO CAUDAL DE SELLO
153	SAN ANDRES	SAAG2	may/24/2020 23:22	may/24/2020 23:53	POR MINIMO CAUDAL DE SELLO
154	EL FRAILE	EFRG3	may/25/2020 00:38	may/25/2020 00:47	POR SOBRE VOLTAJE EN LA RED.
155	PAN AM	PAMG9	may/25/2020 01:42	may/25/2020 01:50	POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE LOS CILINDROS.
156	BUGABA 2	BU2G1	may/25/2020 04:34	may/25/2020 04:42	FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
157	LAS CRUCES	LCRG1	may/25/2020 14:13	may/26/2020 10:01	POR FALTA DE EXCITACION EN EL REGULADOR DE LA TURBINA.
158	BAJOS DEL TOTUMA	BDTG1	may/25/2020 16:11	may/25/2020 16:30	POR OBSTRUCION DE REJILLAS
159	SAN ANDRES	SAAG1	may/25/2020 17:30	may/26/2020 10:23	POR MINIMO CAUDAL DE SELLO Y OBSTRUCCION EN LA REJILLA.
160	LAS PERLAS NORTE	LPNG1	may/26/2020 01:50	may/26/2020 03:45	ALTA TEMPERATURA EN EL STOFING BOX
161	EL FRAILE	EFRG3	may/26/2020 02:16	may/26/2020 02:17	FLUCTUACION DE VOLTAJE. NATURGY NO REPORTA EVENTO EN SU RED DE DISTRIBUCION.
162	LA POTRA	LAPG4	may/26/2020 03:13	may/26/2020 03:23	FALSA SEÑAL DE ALARMA EN SENSOR DE POZO DE DRENAJE
163	LAS CRUCES	LCRG1	may/26/2020 10:04	may/28/2020 09:39	POR FALTA DE EXCITACION EN EL REGULADOR DE LA TURBINA.
164	BUGABA 2	BU2G1	may/26/2020 23:39	may/26/2020 23:51	FALLA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
165	BUGABA 2	BU2G2	may/26/2020 23:39	may/26/2020 23:55	FALLA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
166	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 00:01	may/27/2020 00:45	FALLA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
167	BUGABA 2	BU2G2	may/27/2020 00:01	may/27/2020 00:47	FALLA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
168	BUGABA 2	BU2G2	may/27/2020 07:12	may/27/2020 07:25	FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
169	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 10:18	may/27/2020 10:43	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
170	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 14:44	may/27/2020 14:51	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA.
171	DOLEGA	DOLG1	may/27/2020 15:39	may/27/2020 15:55	POR DISPARO DE LA LINEA 34-14 DE NATURGY. POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12 CAUSADA POR UNA FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE DEBIDO AL DISPARO DE LA LÍNEA 34-14
172	DOLEGA	DOLG2	may/27/2020 15:39	may/27/2020 15:51	POR DISPARO DE LA LINEA 34-14 DE NATURGY. POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12 CAUSADA POR UNA FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE DEBIDO AL DISPARO DE LA LÍNEA 34-14
173	DOLEGA	DOLG3	may/27/2020 15:39	may/27/2020 15:51	POR DISPARO DE LA LINEA 34-14 DE NATURGY. POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12 CAUSADA POR UNA FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE DEBIDO AL DISPARO DE LA LÍNEA 34-14
174	LOS PLANETAS II	LP2G1	may/27/2020 15:40	may/27/2020 15:57	POR FLUCTUACION DE VOLTAJE
175	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 15:45	may/27/2020 16:33	POR FALLA EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA
176	BUGABA 1	BU1G1	may/27/2020 15:53	may/27/2020 16:02	POR FALLA EN EL REACTIVO
177	BUGABA 1	BU1G1	may/27/2020 16:03	may/27/2020 16:13	POR FALLA EN EL REACTIVO. CND LE INDICA REVISAR LA UNIDAD
178	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 18:26	may/27/2020 18:34	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMARA DE CARGA
179	MENDRE	MENG1	may/27/2020 18:35	may/27/2020 20:54	POR PRESION BAJA Y NIVEL DE ACEITE EN S.A.P.
180	SAN ANDRES	SAAG1	may/27/2020 19:22	may/27/2020 20:07	POR MINIMO CAUDAL DE SELLO
181	SAN ANDRES	SAAG2	may/27/2020 19:22	may/27/2020 19:54	POR MINIMO CAUDAL DE SELLO
182	LA CUCHILLA	LCUG1	may/27/2020 21:27	may/27/2020 21:56	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA

ITEM	CENTRAL	EQUIPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CAUSA
183	LA CUCHILLA	LCUG2	may/27/2020 21:27	may/27/2020 21:57	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA
184	BOCALATUN	RP4G1	may/27/2020 21:27	may/27/2020 21:52	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA
185	BOCALATUN	RP4G2	may/27/2020 21:27	may/27/2020 22:06	POR MAXIMA INTENSIDAD A TIERRA
186	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 21:42	may/27/2020 21:57	POR OBSTRUCCION DE REJILLA
187	BUGABA 2	BU2G2	may/27/2020 22:52	may/28/2020 05:56	POR OBSTRUCCION DE REJILLA
188	BUGABA 2	BU2G1	may/27/2020 22:56	may/28/2020 02:24	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA
189	SAN ANDRES	SAAG1	may/28/2020 08:21	may/28/2020 08:42	MINIMA PRESION DE AGUA DE REFRIGERACION.
190	SAN ANDRES	SAAG2	may/28/2020 08:21	may/28/2020 08:42	MINIMA PRESION DE AGUA DE REFRIGERACION.
191	MACANO	MACG3	may/28/2020 11:49	may/28/2020 11:58	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
192	GUALACA	GUAG2	may/28/2020 17:00	may/28/2020 17:26	POR FALSA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA TURBINA.
193	LA ESTRELLA	LESG1	may/28/2020 22:25	may/28/2020 23:59	POR FALSA SEÑAL EN EL SENSOR DE NIVEL DEL RESERVORIO DEBIDO A TORMENTA ELECTRICA EN EL AREA INFORMA EL OPERADOR
194	LA ESTRELLA	LESG2	may/28/2020 22:25	may/28/2020 22:52	POR FALSA SEÑAL EN EL SENSOR DE NIVEL DEL RESERVORIO DEBIDO A TORMENTA ELECTRICA EN EL AREA INFORMA EL OPERADOR
195	ALGARROBOS	ALGG1	may/29/2020 01:02	may/29/2020 02:14	POR DISPARO DE LA LINEA 34-56.
196	ALGARROBOS	ALGG2	may/29/2020 01:02	may/29/2020 02:24	POR DISPARO DE LA LINEA 34-56.
197	PRUDENCIA	PRUG1	may/29/2020 02:24	may/29/2020 03:11	POR BAJO FLUJO DE AGUA EN LOS COJINETES SUPERIOR E INFERIOR
198	BAITUN	BAIG2	may/29/2020 05:26	may/29/2020 06:02	CON 43.0 MW POR DISPARO EXTERNO DE EXITACION.
199	DOLEGA	DOLG3	may/29/2020 08:59	may/29/2020 09:15	POR OBSUTRCCION EN REJILLA DE TOMA DE AGUA
200	EL FRAILE	EFRG3	may/29/2020 10:05	may/29/2020 11:03	POR UNA FLUCTUACION DE VOLTAJE POR DISPARO DE AL LINEA 34-36 DE NATURGY
201	LAS CRUCES	LCRG2	may/29/2020 16:13	may/29/2020 16:47	POR DISPARO DE LA LINEA 34-93
202	EL FRAILE	EFRG3	may/29/2020 19:43	may/29/2020 19:49	POR SOBRECORRIENTE EN LA FASE A Y C. DE LA LINEA 34-68. EL OPERADOR CONSULTÓ A EDECHI Y REPORTA FUERTE LLUVIA EN EL AREA
203	BUGABA 2	BU2G1	may/29/2020 22:28	may/29/2020 22:36	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMADA DE CARGA
204	BUGABA 2	BU2G2	may/29/2020 22:28	may/29/2020 22:39	POR FALLA EN EL SENSOR DE CAMADA DE CARGA
205	CHANGUINOLA 1	CH1G3	may/30/2020 01:13	may/30/2020 02:38	POR DISPARO DE LA LINEA 34-70.
206	PARIS	PRIG4	may/30/2020 06:52	may/30/2020 07:00	FALLA DE DERIVACION A TIERRA.
207	PARIS	PRIG7	may/30/2020 06:52	may/30/2020 09:29	FALLA DE DERIVACION A TIERRA.
208	PARIS	PRIG4	may/30/2020 07:00	may/30/2020 07:00	FALLA DE DERIVACION A TIERRA.
209	EL FRAILE	EFRG1	may/30/2020 16:40	may/30/2020 16:49	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS DEBIDO A CRECIDA DEL RIO
210	EL FRAILE	EFRG2	may/30/2020 16:40	may/30/2020 16:51	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS DEBIDO A CRECIDA DEL RIO
211	EL FRAILE	EFRG3	may/30/2020 16:40	may/30/2020 16:53	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS DEBIDO A CRECIDA DEL RIO
212	EL FRAILE	EFRG1	may/30/2020 18:44	may/30/2020 18:52	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
213	EL FRAILE	EFRG2	may/30/2020 18:44	may/30/2020 18:49	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
214	EL FRAILE	EFRG3	may/30/2020 18:44	may/30/2020 18:50	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
215	EL FRAILE	EFRG1	may/30/2020 19:25	may/30/2020 19:35	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
216	EL FRAILE	EFRG2	may/30/2020 19:25	may/30/2020 20:28	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
217	EL FRAILE	EFRG3	may/30/2020 19:25	may/30/2020 19:31	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS
218	EL FRAILE	EFRG1	may/30/2020 20:15	may/30/2020 20:30	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS. SE LE SOLICITO AL OPERADOR QUE LIMPIE LAS REJILLAS O HAGA ALGO
219	EL FRAILE	EFRG3	may/30/2020 20:15	may/30/2020 20:30	POR OBSTRUCCION DE REJILLAS. SE LE SOLICITO AL OPERADOR QUE LIMPIE LAS REJILLAS O HAGA ALGO
220	SALSIPUEDES	SALG1	may/31/2020 02:59	may/31/2020 03:34	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
221	SALSIPUEDES	SALG2	may/31/2020 02:59	may/31/2020 03:34	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
222	SALSIPUEDES	SALG3	may/31/2020 03:00	may/31/2020 03:40	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
223	SALSIPUEDES	SALG1	may/31/2020 03:45	may/31/2020 04:14	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
224	SALSIPUEDES	SALG2	may/31/2020 03:45	may/31/2020 04:04	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
225	SALSIPUEDES	SALG1	may/31/2020 06:06	may/31/2020 06:39	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
226	SALSIPUEDES	SALG2	may/31/2020 06:06	may/31/2020 06:36	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
227	SALSIPUEDES	SALG3	may/31/2020 06:06	may/31/2020 06:34	POR BAJA PRESION DE AGUA DE SELLO.
228	EL FRAILE	EFRG1	may/31/2020 06:38	may/31/2020 06:56	POR OBSTRUCCION DE BASURA EN LA REJILLA.
229	EL FRAILE	EFRG2	may/31/2020 06:38	may/31/2020 06:45	POR OBSTRUCCION DE BASURA EN LA REJILLA.
230	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 06:38	may/31/2020 06:44	POR OBSTRUCCION DE BASURA EN LA REJILLA.
231	COCHEA	COCG1	may/31/2020 07:22	may/31/2020 09:15	POR SOBRE TENSION EN BARRA DE 13.8KV
232	COCHEA	COCG2	may/31/2020 07:22	may/31/2020 08:14	POR SOBRE TENSION EN BARRA DE 13.8KV
233	EL FRAILE	EFRG1	may/31/2020 07:30	may/31/2020 07:52	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
234	EL FRAILE	EFRG2	may/31/2020 07:30	may/31/2020 07:36	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
235	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 07:30	may/31/2020 07:44	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
236	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 08:55	may/31/2020 09:00	POR OBSTRUCCION EN EL FILTRO DE REFIRGERACION
237	PARIS	PRIG1	may/31/2020 12:16	may/31/2020 12:19	POR BAJO VOLTAJE
238	PARIS	PRIG4	may/31/2020 12:16	may/31/2020 12:19	POR BAJO VOLTAJE
239	PARIS	PRIG6	may/31/2020 12:16	may/31/2020 12:19	POR BAJO VOLTAJE
240	EL FRAILE	EFRG1	may/31/2020 14:35	may/31/2020 14:46	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
241	EL FRAILE	EFRG2	may/31/2020 14:35	may/31/2020 14:53	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
242	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 14:35	may/31/2020 14:43	POR OBSTRUCCION EN LA REJILLA DE CAMARA DE CARGA
243	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 17:05	may/31/2020 17:18	POR FALLA EN SENSOR DE FLUJO DEL SELLO DE LA TURBINA
244	EL FRAILE	EFRG1	may/31/2020 17:38	may/31/2020 17:45	OBSTRUCCION EN LA TOMA
245	EL FRAILE	EFRG2	may/31/2020 17:38	may/31/2020 17:50	OBSTRUCCION EN LA TOMA
246	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 17:38	may/31/2020 17:44	OBSTRUCCION EN LA TOMA
247	BUGABA 2	BU2G1	may/31/2020 18:05	may/31/2020 18:17	SENSOR DE CAMARA DE CARGA
248	BUGABA 2	BU2G2	may/31/2020 18:05	may/31/2020 18:12	SENSOR DE CAMARA DE CARGA
249	BUGABA 1	BU1G1	may/31/2020 18:55	may/31/2020 19:08	FALLA EN EL REACTIVO
250	BUGABA 1	BU1G2	may/31/2020 18:55	may/31/2020 19:08	FALLA EN EL REACTIVO
251	PEDREGALITO 1	PE1G1	may/31/2020 18:55	may/31/2020 19:10	POR DISPARO DE LA LINEA 34-67
252	PEDREGALITO 1	PE1G2	may/31/2020 18:55	may/31/2020 19:13	POR DISPARO DE LA LINEA 34-67
253	PEDREGALITO 2	PE2G1	may/31/2020 18:55	may/31/2020 20:00	POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
254	PEDREGALITO 2	PE2G2	may/31/2020 18:55	may/31/2020 19:58	POR DISPARO DE LA LINEA 34-66
255	MACANO	MACG3	may/31/2020 18:55	may/31/2020 18:57	FLUCTUACION DE VOLTAJE
256	EL FRAILE	EFRG3	may/31/2020 19:53	may/31/2020 20:53	POR FALLA EN SENSOR DE FLUJO DEL SELLO DE LA TURBINA
257	LA POTRA	LAPG1	may/31/2020 21:53	may/31/2020 22:02	POR ACTIVACION DE RELE 81 DE CIERRE DE EMERGENCIA ACTIVO
258	DOLEGA	DOLG1	may/31/2020 22:04	may/31/2020 22:18	FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA LINEA 34-16
259	DOLEGA	DOLG2	may/31/2020 22:04	may/31/2020 22:17	FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA LINEA 34-16
260	DOLEGA	DOLG3	may/31/2020 22:04	may/31/2020 22:57	FLUCTUACION DE VOLTAJE EN LA LINEA 34-16

*Solo se consideran los eventos del 1 al 30 de abril de 2020, según el resuelto SEGUNDO de la resolución ANNo 8234 Elec. del 14 de enero de 2015.