

07 DE OCTUBRE DE 2021



Centro Nacional  
de Despacho

INFORME SEMANAL ASEP  
SEMANA 39 DEL AÑO 2021

**COMPARACIÓN DE LA GENERACIÓN DIARIA  
PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO**

Mes	Día	Generación del Sistema por Unidad Mwh		
		Pre despacho Semanal	Postdespacho	Variación
Septiembre	25	30,918.60	32,231.30	-4.25%
Septiembre	26	28,383.00	30,596.30	-7.80%
Septiembre	27	32,233.50	34,852.00	-8.12%
Septiembre	28	32,128.70	33,539.00	-4.39%
Septiembre	29	32,310.30	32,453.10	-0.44%
Septiembre	30	33,098.90	33,763.80	-2.01%
Octubre	1	33,299.00	34,502.40	-3.61%

**COMPARACIÓN PROMEDIO DEL COSTO MARGINAL DEL SISTEMA DIARIO  
PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO**

Mes	Día	Costo Marginal del Sistema (Promedio del Día) (\$/MWh)		
		Pre despacho Semanal	Postdespacho	Variación
Septiembre	25	54.15	50.20	7.29%
Septiembre	26	59.71	54.50	8.73%
Septiembre	27	56.95	68.60	-20.45%
Septiembre	28	56.56	61.30	-8.38%
Septiembre	29	56.56	56.50	0.10%
Septiembre	30	56.56	60.60	-7.15%
Octubre	1	58.38	61.80	-5.86%

**COMPARACIÓN DEMANDA NACIONAL DIARIA  
PREDESPACHO SEMANAL VS POSTDESPACHO**

Mes	Día	Predespacho Semanal(MWh)			Postdespacho(MWh)			Variación de la Demanda Nacional
		Generación	Exportación	Demanda Nacional Estimada	Generación	Exportación	Demanda Nacional Real	
Septiembre	25	30,918.60	1,291.30	29,627.30	32,231.30	3,267.70	28,963.60	2.24%
Septiembre	26	28,383.00	1,086.90	27,296.10	30,596.30	2,163.80	28,432.50	-4.16%
Septiembre	27	32,233.50	1,383.90	30,849.60	34,852.00	3,115.70	31,736.30	-2.87%
Septiembre	28	32,128.70	1,383.90	30,744.80	33,539.00	2,912.30	30,626.70	0.38%
Septiembre	29	32,310.30	1,383.90	30,926.40	32,453.10	2,711.80	29,741.30	3.83%
Septiembre	30	33,098.90	1,383.90	31,715.00	33,763.80	3,153.70	30,610.10	3.48%
Octubre	1	33,299.00	1,383.90	31,915.10	34,502.40	3,424.30	31,078.10	2.62%

**COMPARACIÓN PRONÓSTICO DE EXPORTACIÓN PREDESPACHO SEMANAL  
VS  
PROGRAMAS DIARIOS ACEPTADOS POR EL EOR**

Mes	Día	Exportación (MWh)	
		Predespacho Semanal	Predespacho Diario
Septiembre	25	1,291.31	3,062.24
Septiembre	26	1,086.57	2,067.16
Septiembre	27	1,383.55	2,936.99
Septiembre	28	1,383.55	2,696.99
Septiembre	29	1,383.55	2,547.20
Septiembre	30	1,383.55	2,904.47
Octubre	1	1,383.55	3,253.72
<b>Total</b>		<b>9295.65</b>	<b>19468.77</b>
<b>Variación =</b>		<b>-109.44%</b>	



## EVENTOS SUSCITADOS EN LA SEMANA

Mes	Día	Hora	Evento
Septiembre	25	02:34	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		02:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		02:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		05:30	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		05:30	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		05:30	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DE LA LINEA 34-40.
		05:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		06:05	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		06:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		06:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		06:50	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		07:00	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DESBALANCE DE VOLTAJE.
		07:00	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, FALLA EN LA RED.
		07:05	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		07:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.
		07:52	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, FALLA EN LA RED.
		08:10	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		09:33	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BLM, UNIDAD DE GENERACION, BLMG8.
		14:24	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, APERTURA DEL ITC15188.
		14:24	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, APERTURA DEL ITC15188.



Septiembre	25	14:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		14:34	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		18:15	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E BOCA DEL MONTE.
		18:15	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E BOCA DEL MONTE.
		23:36	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12.
		23:36	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12.
		23:43	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		23:44	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
Septiembre	26	01:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		01:41	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		01:46	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		02:50	DISPARO , FRANCE FIELD, TRANSFORMADOR, T5, POR ALARMA DEL DIFERENCIAL EN EL TRANSFORMADOR . INFORMÓ GABRIEL DE ENSA.
		03:46	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12.
		03:46	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12.
		03:51	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
		03:53	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
		05:01	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR OBSTRUCCION EN EL FILTRO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO.
		05:07	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		05:51	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR OBSTRUCCION EN EL FILTRO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO.
		05:51	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR OBSTRUCCION EN EL FILTRO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO.
		05:56	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		06:01	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.
06:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.		



Septiembre	26	06:37	DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, POR APERTURA DE LA LINEA 34-69.
		06:53	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		06:57	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, DISPONIBLE.
		07:42	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, FLUCTUACION DE VOLTAJE.
		07:42	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, FLUCTUACION DE VOLTAJE.
		08:02	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, DISPONIBLE.
		15:51	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR FLUCTUACIONES DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION.
		15:58	FUERA DE LINEA, ESTABA EN PRUEBA, SPARKLE POWER, UNIDAD DE GENERACION, SPKG6, ( SPARKLEPWR-20-2021 ) POR DISPARO POR ALTA TEMPERATURA EN H.T.
		16:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		19:13	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E BOCA DEL MONTE.
		19:13	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E BOCA DEL MONTE.
		19:27	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E DOLEGA.
		19:27	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E DOLEGA.
		19:27	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E DOLEGA.
20:12	DISPARO , PROGRESO, LINEA, 34-166, CND LE INFORMA AL PERSONAL DE LA C.H. MONTE LIRIO ( URQUIJO ).		
Septiembre	27	01:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		01:43	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		01:44	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		02:23	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR APERTURA DE LA LINEA 34-9. INFORMO EL COR DE NATURGY AL OPERADOR DE LA CENTRAL.
		02:23	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR APERTURA DE LA LINEA 34-9. INFORMO EL COR DE NATURGY AL OPERADOR DE LA CENTRAL.
		02:23	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR APERTURA DE LA LINEA 34-9. INFORMO EL COR DE NATURGY AL OPERADOR DE LA CENTRAL.
02:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.		
02:40	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.		



Septiembre	27	02:57	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		05:34	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		05:34	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		05:34	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR SOBRE CORRIENTE EN EL NEUTRAL EN EL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		06:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		06:20	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		06:29	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		06:32	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		06:58	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE
		10:51	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, SOBREINTENSIDAD EN EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR.
		10:51	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, SOBREINTENSIDAD EN EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR.
		10:51	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, SOBREINTENSIDAD EN EL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR.
		11:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		11:42	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		11:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		12:29	DISPARO , TROPITERMICA, UNIDAD DE GENERACION, TROG3, FALLA EN LA RED DE SINCRONIZMO
		13:10	DISPARO , TROPITERMICA, UNIDAD DE GENERACION, TROG2, FALLA EN LA RED DE SINCRONIZMO
		13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, POR BAJO VOLTAJE.
		13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, POR BAJO VOLTAJE.
		13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, POR BAJO VOLTAJE.
		13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, POR BAJO VOLTAJE.
		13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, POR BAJO VOLTAJE.
		13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, POR BAJO VOLTAJE.



Septiembre	27	13:12	DISPARO , COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, POR BAJO VOLTAJE.
		13:13	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, NATURGY REPORTA DISPARO DEL ITC 8682 EN SARDINAS
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, DISPONIBLE.
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG2, DISPONIBLE.
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG3, DISPONIBLE.
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG4, DISPONIBLE.
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG5, DISPONIBLE.
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG6, DISPONIBLE.
		13:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG7, DISPONIBLE.
		13:22	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE
		13:39	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. DOLEGA POR SOBRECORRIENTE EN NEUTRO DEL T1.
		13:39	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. DOLEGA POR SOBRECORRIENTE EN NEUTRO DEL T1.
		13:39	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. DOLEGA POR SOBRECORRIENTE EN NEUTRO DEL T1.
		14:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		14:20	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		14:23	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		14:36	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR EVENTO EN LA LINEA 34-50 DE EDEMET - EDECHI
		14:36	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR EVENTO EN LA LINEA 34-50 DE EDEMET - EDECHI.
		15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG1, POR BAJA TENSIÓN
		15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG2, POR BAJA TENSIÓN



Septiembre	27	15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG3, POR BAJA TENSIÓN
		15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG4, POR BAJA TENSIÓN
		15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG5, POR BAJA TENSIÓN
		15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG6, POR BAJA TENSIÓN
		15:01	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG7, POR BAJA TENSIÓN
		15:04	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR DESCARGA ATMOSFÉRICA.
		15:04	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR DESCARGA ATMOSFÉRICA.
		15:04	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR DESCARGA ATMOSFÉRICA.
		15:08	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG1, PORE AUSENCIA DE TENSION
		15:08	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG2, PORE AUSENCIA DE TENSION
		15:08	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, PORE AUSENCIA DE TENSION
		15:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		15:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		15:24	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG1, DISPONIBLE.
		15:24	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG2, DISPONIBLE.
		15:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		15:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, DISPONIBLE.
		18:19	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		18:19	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E DOLEGA



Septiembre	27	18:19	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		19:32	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE
		19:33	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE
		19:43	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE
		19:44	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		19:44	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		19:44	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 EN S/E DOLEGA
		19:59	VERTIMIENTO, FINALIZO(A), SAN ANDRES, PLANTA , INFORMA MARIO ESPINOZA NIVEL EN PRESA CAÑA BLANCA = 529.99 MSNM.
		20:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE
		20:13	DISPARO , MATA DE NANCE, LINEA, 34-139, ENTERADO RICARUTE FERNANDEZ DE UEPII. SOLICITA PRUEBA A LOS DOS MINUTOS PERO TIENE PROBLEMAS PARA OPERAR EL INTERRUPTOR 3LA12 DE S/E HICACO 4. (C.S. IKAKO Y C.S. IKAKO III SIN TENSION)
		20:19	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-50 DE EDEMET - EDECHI
		20:42	DISPARO , COBRE PANAMA, UNIDAD DE GENERACION, COB2, CON 151.00MW TOTAL APROX. DEBIDO AL DISPARO DEL VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO PROVOCANDO UN PRESION POSITIVA EN LA CALDERA LO CUAL DA SEÑAL DE DISPARO. INFORMA ANTUAN OPERAOD DE COBRE PANAMA
Septiembre	28	01:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, DISPONIBLE.
		01:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, DISPONIBLE.
		01:22	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COBRE PANAMA, UNIDAD DE GENERACION, COB2.
		01:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, DISPONIBLE.
		02:36	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		03:34	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-52, INFORMÓ EL COR DE NATURGY AL OPERTADOR DE LA CENTRAL.
		03:34	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, AUSENCIA DE TENSION.



Septiembre	28	03:34	DISPARO , CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		03:34	DISPARO , CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPARO DE LA LINEA 34-72.
		03:34	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG1, DISPARO DE LA LINEA 34-62.
		03:34	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, DISPARO DE LA LINEA 34-62.
		03:34	DISPARO , LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG1, DISPARO DE LA LINEA 34-63.
		03:34	DISPARO , LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG2, DISPARO DE LA LINEA 34-63.
		03:34	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		03:34	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		03:35	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, AUSENCIA DE TENSION DEBIDO AL DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		03:35	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, AUSENCIA DE TENSION DEBIDO AL DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		03:35	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, AUSENCIA DE TENSION DEBIDO AL DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		03:35	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, AUSENCIA DE TENSION DEBIDO AL DISPARO DE LA LINEA 34-52.
		03:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, DISPONIBLE.
		04:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		04:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		04:04	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		04:06	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.
		04:07	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.
		04:25	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		04:26	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.
04:33	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG1, DISPONIBLE.		
04:49	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.		



Septiembre	28	04:50	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, DISPONIBLE.
		04:56	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		05:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG1, DISPONIBLE.
		05:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG2, DISPONIBLE.
		05:30	DISPARO , CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, POR ALTA TEMPERATURA EN EL SISTEMA DE LUBRICACION.
		05:46	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		05:49	DISPARO , PROGRESO, LINEA, 34-42, ENTERADO AMED ATENCIO DEL COR DE NATURGY.
		06:06	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, OBSTRUCCION EN LA TOMA.
		06:25	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		07:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		07:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, DISPONIBLE.
		07:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		10:03	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG1, SOBRE INTENSIDAD DE CORRIENTE EN ELE NEUTRO DEL TRAF0.
		10:03	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG2, SOBRE INTENSIDAD DE CORRIENTE EN ELE NEUTRO DEL TRAF0.
		10:03	DISPARO , DOLEGA, UNIDAD DE GENERACION, DOLG3, SOBRE INTENSIDAD DE CORRIENTE EN ELE NEUTRO DEL TRAF0.
		12:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, TROPITERMICA, UNIDAD DE GENERACION, TROG2.
		13:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, TROPITERMICA, UNIDAD DE GENERACION, TROG3.
		14:22	DISPARO , PEDREGALITO 1, UNIDAD DE GENERACION, PE1G2, POR DISPARO DE LA LINEA 34-66.
		14:22	DISPARO , LLANO SANCHEZ, LINEA, 230-5A, INFORMADO TOSHIRA DIAZ Y CARLOS TREJOS.
		14:22	DISPARO , VELADERO, LINEA, 230-5A, INFORMADO TOSHIRA DIAZ Y EDWIN BATISTA.
14:22	DISPARO , LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG1, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.		
14:22	DISPARO , BARRO BLANCO, UNIDAD DE GENERACION, BBLG3, SOBRE / BAJA FRECUENCIA 81G.		



Septiembre	28	14:22	DISPARO , LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG2, POR FLUCTUACION DE VOLTAJE.
		14:22	DISPARO , BELLA VISTA, LINEA, 230-6B, SOLO EN EL EXTREMO DE S/E BELLA VISTA. INFORMADO EDWIN BATISTA Y TOSHIRA DIAZ.
		14:22	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, PERDIDA DE SINCRONISMO.
		14:34	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PEDREGALITO 1, UNIDAD DE GENERACION, PE1G2, DIPONIBLE.
		14:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		14:42	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BARRO BLANCO, UNIDAD DE GENERACION, BBLG3, DISPONIBLE.
		14:52	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG1, DISPONIBLE.
		15:06	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LORENA, UNIDAD DE GENERACION, LORG2, DISPONIBLE.
		15:58	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, POR APERTURA DE LA LINEA 34-16 DE EDEMET - EDECHI.
		15:58	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, POR APERTURA DE LA LINEA 34-16 DE EDEMET - EDECHI.
		15:58	DISPARO , LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, POR APERTURA DE LA LINEA 34-16 DE EDEMET - EDECHI.
		15:58	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, POR APERTURA DE LA LINEA 34-16 DE EDEMET - EDECHI.
		15:58	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, POR APERTURA DE LA LINEA 34-16 DE EDEMET - EDECHI.
		16:06	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, DISPONIBLE.
		16:20	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G1, DSPONIBLE.
		16:41	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12 FALLA INTERNA.
		16:41	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR APERTURA DEL INTERRUPTOR 3LA12 FALLA INTERNA.
		16:51	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.



Septiembre	28	16:55	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		17:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, UNIDAD DISPONIBLE.
		18:17	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRLA DEL XFO T1 EN S/E BOCA DEL MONTE.
		18:17	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRLA DEL XFO T1 EN S/E BOCA DEL MONTE.
		18:28	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR DESCARGA ELECTRICA CERCA DE PRESA QUE AFECTA AL SENSOR DE NIVEL.
		18:28	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR DESCARGA ELECTRICA CERCA DE PRESA QUE AFECTA AL SENSOR DE NIVEL.
		18:35	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		18:44	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		18:57	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR CONTAMINACION EN EL FILTRO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL SELLO DE LA TURBINA.
		19:07	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		20:32	DISPARO , LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, POR FALLA EN EL SISTEMA DE CONTROL.
20:44	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS NORTE, UNIDAD DE GENERACION, LPNG2, DISPONIBLE.		
Septiembre	29	03:39	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		04:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		06:54	DECLARADA, INDISPONIBLE, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, EL MISMO PRESENTA UNA ALARMA. EL PERSONAL DE LA CENTRAL SE DIRIGE AL SITIO.
		08:27	DECLARADA, DISPONIBLE, COCLE, UNIDAD DE GENERACION, SCOG1, INFORMA ELVIS GARCIA. HABIA DISPARADO EL DIFERENCIAL PRINCIPAL DEL INT DEBIDO A HUMEDAD. RESUELTO.
		09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG1, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.
		09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG2, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.
		09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG3, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.



Septiembre	29	09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG4, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.
		09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG5, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.
		09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG6, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.
		09:32	DISPARO , LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG7, POR AUSENCIA DE TENSION. EL COR DE NATURGY INFORMA FALLA EN LA LINEA 34-39. INFORMO: ELVIS GARCIA.
		09:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG1, DISPONIBLE.
		09:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG2, DISPONIBLE.
		09:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG3, DISPONIBLE.
		09:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG4, DISPONIBLE.
		09:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG6, DISPONIBLE.
		09:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG7, DISPONIBLE.
		09:38	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS ANGELES, UNIDAD DE GENERACION, LANG5, DISPONIBLE.
		10:46	DISPARO , LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, ALTA TEMPERATURA EN COJINETE. INFORMA BATISTA.
		11:05	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS PLANETAS II, UNIDAD DE GENERACION, LP2G2, DISPONIBLE.
		11:39	DISPARO , BOCALATUN, UNIDAD DE GENERACION, RP4G1, POR FALLA EN EL PRESOSTATO DE CHIMENEA. INFORMA CORRO.
		11:39	DISPARO , BOCALATUN, UNIDAD DE GENERACION, RP4G2, POR FALLA EN EL PRESOSTATO DE CHIMENEA. INFORMA CORRO.
		11:57	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BOCALATUN, UNIDAD DE GENERACION, RP4G1, DISPONIBLE.
		11:57	DISPARO , CHANGUINOLA, LINEA, 34-55, INFORMADO CESAR CORTES DEL COR DE NATURGY.
		11:59	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BOCALATUN, UNIDAD DE GENERACION, RP4G2, DISPONIBLE.
		13:32	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-19.
		13:32	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-19.
13:32	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-19.		
13:32	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-19.		



Septiembre	29	13:46	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		13:48	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.
		13:48	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.
		13:51	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, DISPONIBLE.
		14:01	DISPARO , PEDREGALITO 1, UNIDAD DE GENERACION, PE1G1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-66 EN PEDREGALITO 1.
		14:01	DISPARO , PEDREGALITO 1, UNIDAD DE GENERACION, PE1G2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-66 EN PEDREGALITO 1.
		14:01	DISPARO , PEDREGALITO 2, UNIDAD DE GENERACION, PE2G1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-67 EN S.E. PEDREGALITO 2.
		14:01	DISPARO , PEDREGALITO 2, UNIDAD DE GENERACION, PE2G2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-67 EN S.E. PEDREGALITO 2.
		14:01	DISPARO , MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, POR FLUCTUACIÓN DE VOLTAJE.
		14:01	DISPARO , CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1.
		14:01	DISPARO , CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2.
		14:01	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, AUSENCIA DE TENSION.
		14:01	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, AUSENCIA DE TENSION.
		14:01	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, AUSENCIA DE TENSION.
		14:01	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-52.
		14:01	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, AUSENCIA DE TENSION.
		14:01	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, AUSENCIA DE TENSION.
		14:02	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-52.
		14:02	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-52.
		14:09	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACANO, UNIDAD DE GENERACION, MACG3, DISPONIBLE.
		14:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		14:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.



Septiembre	29	14:13	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		14:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		14:16	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		14:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PEDREGALITO 2, UNIDAD DE GENERACION, PE2G2, DISPONIBLE.
		14:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.
		14:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PEDREGALITO 2, UNIDAD DE GENERACION, PE2G1, DISPONIBLE.
		14:19	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PEDREGALITO 1, UNIDAD DE GENERACION, PE1G2, DISPONIBLE.
		14:19	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PEDREGALITO 1, UNIDAD DE GENERACION, PE1G1, DISPONIBLE.
		14:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.
		14:46	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.
		14:49	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		14:51	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, DISPONIBLE.
		15:42	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BAJO DE MINA, UNIDAD DE GENERACION, BMIG3, DISPONIBLE.
		16:08	EN LINEA, VIENE DE INDISPONIBILIDAD, LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG1, DISPONIBLE
		16:33	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		16:36	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		16:36	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		16:52	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		17:20	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		17:20	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		18:21	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 ( RELÉ 51N ACTIVADO ) EN S/E BOCA DE MONTE.
		18:21	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRAL DEL XFO T1 ( RELÉ 51N ACTIVADO ) EN S/E BOCA DE MONTE.
		20:20	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, POR LIMPIEZA DE REJILLA EN PRESA.



Septiembre	29	20:20	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, POR LIMPIEZA DE REJILLA EN PRESA.
		20:57	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.
		20:57	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		21:00	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		21:05	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		22:07	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, FLUCTUACION DE E LA SEÑAL DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA POR TORMETA ELECTRICA EN EL AREA.
		22:07	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, FLUCTUACION DE E LA SEÑAL DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA POR TORMETA ELECTRICA EN EL AREA.
		22:14	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, POR AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DEL ITC 8551 Y EL ITC 8584 DE NATURGY.
		22:14	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, POR AUSENCIA DE TENSION POR DISPARO DEL ITC 8551 Y EL ITC 8584 DE NATURGY.
		22:16	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		22:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		22:24	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		22:28	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		22:50	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		22:50	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION DE REJILLA.
		23:10	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		23:15	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
23:27	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, OBSTRUCCION EN LA REJILLA.		
Septiembre	30	00:12	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		00:16	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, ALTO VOLTAJE.
		00:16	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, ALTO VOLTAJE.
		00:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.



Septiembre	30	00:27	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		00:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		00:47	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		01:11	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		01:11	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		03:52	DISPARO , LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG2, POR FALLO EN EL BYPASS DE LA UNIDAD.
		04:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LAS PERLAS SUR, UNIDAD DE GENERACION, LPSG2, DISPONIBLE.
		06:34	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, FALLA DE LA Sonda DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
		06:34	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, FALLA DE LA Sonda DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
		06:55	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.
		07:50	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
		08:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG1, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG2, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG3, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG4, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG5, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG6, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		08:42	DISPARO , SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG7, DESBALANCE DE VOLTAJE EN LA FASE A DE LA LINEA 34-50 DE NATURGY. INFORMA KENY MADRID DE FORTUNA.
		09:04	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, LIMPIEZA DE REJILLAS.
09:04	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, LIMPIEZA DE REJILLAS.		
09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG1, DISPONIBLE.		



Septiembre	30	09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG2, DISPONIBLE.
		09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG4, DISPONIBLE.
		09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG5, DISPONIBLE.
		09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG6, DISPONIBLE.
		09:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SOLAR CHIRIQUI, UNIDAD DE GENERACION, SAJG7, DISPONIBLE.
		09:34	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, OBSTRUCCION EN LAS REJILLAS.
		09:35	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, OBSTRUCCION EN LAS REJILLAS.
		10:01	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.
		10:03	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		10:14	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		10:32	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		10:38	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, DISPONIBLE.
		10:40	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, DISPONIBLE.
		13:34	SE REGISTRÓ UNA PÉRDIDA DE GENERACIÓN DE 71 MW APROXIMADAMENTE POR EL DISPARO DE LAS UNIDADES DE LAS C.C.H.H. MENDRE, MENDRE 2, COCHEA, ALGARROBOS, LA ESTRELLA Y LOS VALLES.
		13:34	CON EL EVENTO EN LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16 EN INTERCAMBIO LLEGO HASTA 84.87 MW HACIA CENTROAMERICA, EL INTERCAMBIO PROGRAMADO DEL PERIODO ERA DE 163.58 MWH.
		13:34	DISPARO , CALDERA, LINEA, 115-15.
		13:34	DISPARO , CALDERA, LINEA, 115-16.
		13:34	DISPARO , MATA DE NANCE, LINEA, 115-15, MARCO: 87L FASES B Y C A 21.6 KM. SE REPORTA TORMENTA EN EL ÁREA.
		13:34	DISPARO , MATA DE NANCE, LINEA, 115-16, MARCO: 87L FASES B Y C A 21.1 KM. SE REPORTA TORMENTA EN EL ÁREA.
		13:34	DISPARO , LOS VALLES, UNIDAD DE GENERACION, LVAG1, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
13:34	DISPARO , LOS VALLES, UNIDAD DE GENERACION, LVAG2, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.		



Septiembre	30	13:34	DISPARO , LA ESTRELLA, UNIDAD DE GENERACION, LESG1, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG2, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , MENDRE 2, UNIDAD DE GENERACION, ME2G1, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , MENDRE 2, UNIDAD DE GENERACION, ME2G2, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , MENDRE, UNIDAD DE GENERACION, MENG1, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , ALGARROBOS, UNIDAD DE GENERACION, ALGG1, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		13:34	DISPARO , ALGARROBOS, UNIDAD DE GENERACION, ALGG2, POR DISPARO DE LAS LÍNEAS 115-15 Y 115-16.
		14:04	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MENDRE, UNIDAD DE GENERACION, MENG1, DISPONIBLE.
		14:05	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, ALGARROBOS, UNIDAD DE GENERACION, ALGG1, DISPONIBLE.
		14:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG1, DISPONIBLE.
		14:14	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, COCHEA, UNIDAD DE GENERACION, COCG2, DISPONIBLE.
		14:14	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LA ESTRELLA, UNIDAD DE GENERACION, LESG1, DISPONIBLE.
		14:24	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MENDRE, UNIDAD DE GENERACION, MENG2, DISPONIBLE.
		14:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, ALGARROBOS, UNIDAD DE GENERACION, ALGG2, DISPONIBLE.
		14:37	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MENDRE 2, UNIDAD DE GENERACION, ME2G1, DISPONIBLE.
		14:56	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS VALLES, UNIDAD DE GENERACION, LVAG2, DISPONIBLE.
		15:00	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, UNIDAD DISPONIBLE.
		15:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, LOS VALLES, UNIDAD DE GENERACION, LVAG1, DISPONIBLE.
		16:20	DISPARO , CHORRERA, LINEA, 34-1, SE LE INFORMO AL SR. CESAR CORTEZ DE NATURGY.
		16:20	DISPARO , CHORRERA, LINEA, 34-13, SE LE INFORMO AL SR. CESAR CORTEZ DE NATURGY.
		16:20	DISPARO , CHORRERA, LINEA, 34-2, SE LE INFORMO AL SR. CESAR CORTEZ DE NATURGY.
		16:20	DISPARO , CHORRERA, LINEA, 34-3, SE LE INFORMO AL SR. CESAR CORTEZ DE NATURGY.



Septiembre	30	16:20	DISPARO , CHORRERA, LINEA, 34-31, SE LE INFORMO AL SR. CESAR CORTEZ DE NATURGY.
		16:20	DISPARO , CHORRERA, LINEA, 34-8, SE LE INFORMO AL SR. CESAR CORTEZ DE NATURGY.
		16:20	DISPARO , CHORRERA, BARRA, B, POR ALARMA DE SOBRECORRIENTE EN EL TRANSFORMADOR DE TIERRA, DISPARARON LOS INT. AOSCIADOS A LA BARRA B DE 34.5KV. INFORMA EL ING. BRAULIO GUTIERREZ GERENTE DE ZONA 1 DE ETESA QUE EL DISPARO DE LOS INTERRUPTORES SE DEBIO A UNA FALLA EXTERNA EN LAS LINEAS DE 34.5KV DE NATURGY.
		16:21	SE REGISTRO UNA DESVIACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE 70.27 MW. SALIERON POR LAS INTERCONEXIONES HACIA EL SER 253.24 MW. EL PROGRAMA DE EXPORTACIÓN ERA DE 182.97 MWH. ESTO DEBIDO AL DISPARO DE LA BARRA B DE 34 KV DE S/E CHORRERA QUE CON LA OTRA BARRA EN LIBRANZA PROVOCÓ DISPARO DE LAS LINEAS 34-1, 34-2, 34-3, 34-8, 34-13 Y 34-31 PERDIENDOSE UN APROXIMADO DE 83.53 MW DE CARGA.
		16:33	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, POR BASURA EN LA TOMA.
		16:33	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, POR BASURA EN LA TOMA.
		17:23	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR OBSTRUCCION EN LAS REJILLAS.
		17:59	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, POR BASURA EN LA TOMA.
		18:20	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR DISPARO DEL INT. 3LA12.
		18:20	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR DISPARO DEL INT. 3LA12.
		18:46	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G1, DISPONIBLE.
		19:10	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G2, UNIDAD DISPONIBLE.
		19:13	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, UNIDAD DISPONIBLE.
		19:31	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, LOS PLANETAS I, UNIDAD DE GENERACION, LP1G3, UNIDAD DISPONIBLE.
		Octubre	1
01:09	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPARO DEL 3LA12 POR EVENTO EN LA LINEA 34-40.		
01:17	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.		
01:19	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG1, DISPONIBLE.		
04:01	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, SOBRECORRIENTE INSTANTANEA.		
04:01	DISPARO , BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, SOBRECORRIENTE INSTANTANEA.		
04:01	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, SOBRECORRIENTE INSTANTANEA.		
04:01	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, SOBRECORRIENTE INSTANTANEA.		



Octubre	1	04:08	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		04:10	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		04:11	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G1, DISPONIBLE.
		04:12	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 1, UNIDAD DE GENERACION, BU1G2, DISPONIBLE.
		06:44	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR OBSTRUCCION DE BASURA EN EL FILTRO DE ENFRIAMIENTO.
		06:51	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		08:14	DISPARO , BARRO BLANCO, UNIDAD DE GENERACION, BBLG1, ALTA PRESION EN EL SISTEMA HIDRAULICO.
		08:31	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BARRO BLANCO, UNIDAD DE GENERACION, BBLG1, DISPONIBLE.
		09:18	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, DISPONIBLE.
		09:19	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, DISPONIBLE.
		11:01	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, POR OBSTRUCCIÓN EN LAS REJILLAS. INFORMÓ EL OPERADOR FAMANÍA.
		11:02	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, POR OBSTRUCCIÓN EN LAS REJILLAS. INFORMÓ EL OPERADOR FAMANÍA.
		11:16	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, PARA LIMPIEZA EN LAS REJILLAS.
		11:16	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, PARA LIMPIEZA EN LAS REJILLAS.
		11:36	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG1, DISPONIBLE.
		11:39	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, CONCEPCION, UNIDAD DE GENERACION, CONG2, DISPONIBLE.
		12:25	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG1, DISPONIBLE.
		12:27	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, SAN ANDRES, UNIDAD DE GENERACION, SAAG2, DISPONIBLE.
		13:40	DISPARO , PANDO, UNIDAD DE GENERACION, PDOG1, POR BAJA PRESION EN EL ACUMULADOR DEL GRUPO HIDRAULICO. INFORMÓ EL OPERADOR GUTIERREZ.
		15:33	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PANDO, UNIDAD DE GENERACION, PDOG1, DISPONIBLE.
		16:21	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG1, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		16:21	DISPARO , SAN LORENZO, UNIDAD DE GENERACION, SLOG2, POR SOBRECORRIENTE EN EL NEUTRO.
		17:21	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, POR FLUCTAUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.



Octubre	1	17:21	DISPARO , BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, POR FLUCTUACION EN EL SENSOR DE NIVEL DE CAMARA DE CARGA.
		17:29	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G2, DISPONIBLE.
		17:31	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BUGABA 2, UNIDAD DE GENERACION, BU2G1, DISPONIBLE.
		18:35	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-15.
		18:35	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-15.
		18:35	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-15.
		18:35	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-15.
		18:48	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		18:51	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.
		19:03	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.
		19:20	DISPARO , PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, POR FALLA EN LA RED DE SINCRONISMO.
		19:21	DISPARO , BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, POR DISPARO DE LA LÍNEA 34-107 (DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LR12).
		19:21	DISPARO , MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. MACHO DE MONTE.
		19:31	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, DISPONIBLE.
		19:43	FUERA DE LINEA, POR SALIDA FORZADA, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, A SOLICITUD DE EDECHI PARA PASARLOS DE LA 34-15 A 34-41.
		19:54	EN LINEA, VIENE DE SALIDA FORZADA, PASO ANCHO, UNIDAD DE GENERACION, PAAG2, UNIDAD DISPONIBLE.
		20:20	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. EL FRAILE. EL OPERADOR INFORMA QUE EL COR DE NATURGY LE REPORTÓ APERTURA DEL ITC-8682 DE SARDINAS.
		20:20	DISPARO , EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, POR DISPARO DEL INTERRUPTOR 3LA12 DE S.E. EL FRAILE. EL OPERADOR INFORMA QUE EL COR DE NATURGY LE REPORTÓ APERTURA DEL ITC-8682 DE SARDINAS.
		20:30	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG2, DISPONIBLE.
		20:34	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, EL FRAILE, UNIDAD DE GENERACION, EFRG3, DISPONIBLE.
20:45	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, MACHO MONTE, UNIDAD DE GENERACION, MMOG1, DISPONIBLE.		
22:48	EN LINEA, VIENE DE DISPARO, BAJOS DEL TOTUMA, UNIDAD DE GENERACION, BDTG1, DISPONIBLE.		



**EFFECTO DE LOS EVENTOS SOBRE LOS POSTDESPACHOS**

Mes	Día	Predespacho Diario luego de Evento(MWh)		Postdespacho(MWh)		Variación CMS	Variación Generación
		CMS	Generación	CMS	Generación		
						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Notas:

No hubo predespachos actualizados ni redespachos durante esta semana.